

ZANELLO STEFANO
INGEGNERE

Spett.le SUAP
COMUNE DI TREVISO
Via del Municipio, 16
31100 TREVISO

c.a. Arch. Favaretto Gabriele
Ing. Manfredonia Roberto

Prot. N°2015/0002983 Treviso, 13/01/2015

Pratica. N° **2014/2459**

PROVINCIA DI TREVISO

**SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE – UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE**

Resp. Procedimento: **Simone Busoni (0422 656768)**

Resp. Istruttoria: **Assunta De Luca (0422 656895)**

OGGETTO: pratica n.02199760287-05112014-1258- SUAP 4014 – 02199760287

CAZZARO COSTRUZIONI S.R.L.

Comune di localizzazione: Treviso

Verifica assoggettabilità a V.I.A. art. 20 D.Lgs. 152/06 s.m.i.

RICHIESTA INTEGRAZIONI

1. Verifica degli Standard a parcheggi in base al PRG Vigente.
2. Dimostrazione della possibilità di allacciamento alla linea comunale esistente o adeguamento della nuova rete acque meteoriche di progetto alla normativa vigente, preso atto che ci si colloca all'interno di un intervento di recupero e riqualificazione urbanistica.
3. Dimostrazione della possibilità di allacciamento alla linea comunale esistente o adeguamento della nuova rete fognaria di progetto alla normativa vigente, preso atto che ci si colloca all'interno di un intervento di recupero e riqualificazione urbanistica.
4. Per quanto riguarda gli interventi previsti dell'incapsulamento dell'esistente manto di copertura in cemento-amianto si rimanda ad apposita normativa specifica e si prescrive di Dettagliare in maniera più approfondita il sistema di incapsulamento dell'amianto all'intradosso della copertura.

ZANELLO STEFANO
INGEGNERE

Con la presente, io sottoscritto

Ing.Zanello Stefano, residente a Fagagna (UD) c.a.p. 33034 in via Sotto gli Orti, 4 e con studio professionale presso lo stesso indirizzo, c.f. ZNL SFN 74P08 L483G, p.iva 04035770264, **tecnico incaricato alle redazione del progetto di cui all'oggetto**

dalla società

Cazzaro Costruzioni s.r.l. avente sede in Trebaseleghe (PD) c.a.p. 35010 in via Manetti, 38/A **proprietaria** dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia e sito in comune di Treviso c.a.p. 31100 in viale della Repubblica, 242

DICHIARO

1. Di allegare alla presente la planimetria aggiornata dell'area con l'aggiornamento del numero di parcheggi in osservanza ai parametri previsti dalle N.T.A. del comune di Treviso.
2. Non è necessario trattare le acque di prima pioggia (**Art.39 delle N.T.A. – PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE**) in quanto parcheggio e piazzali di zone commerciali di estensione inferiore a 5000 m2;
3. Il progetto relativo alla rete fognaria e già presente nel portale SUAP sia nelle relazioni che nelle tavole grafiche e non si discosta dalle modalità attuali di smaltimento.
4. Si comunica che per scelta della Proprietà, Cazzaro Costruzioni srl, si è deciso di procedere con lo smaltimento della copertura in cemento-amianto in luogo dell'incapsulamento dello stesso.

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del SUAP di Treviso porgiamo cordiali saluti.

Fagagna, lì 27/01/2015

Ing.Zanello Stefano