

METALMARCA SRL
VIA RISORGIMENTO, 12
31040 SALGAREDA (TV)

SPETT.LE PROVINCIA DI TREVISO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO: Istanza di V.I.A. (art. 23 D.Lgs. 152/06) e contestuale approvazione progetto (art. 208 D.Lgs. 152/06) - **Integrazione volontaria alla documentazione presentata in data 01/06/2017.**

In riferimento all'istruttoria di cui all'oggetto, siamo a precisare quanto segue:

- **Rete raccolta acque pavimentazione area di ingresso all'impianto (piazzale asfaltato di circa 830 mq):**

Considerato che dal punto di vista qualitativo le acque di codesto piazzale **non sono soggette** ad autorizzazione preventiva allo scarico in quanto acque meteoriche (ai sensi dell'art. 39 comma 5 delle NTA del PTA). Osservato inoltre che allo stesso modo dal punto di vista quantitativo le acque meteoriche del piazzale **non sono soggette** ad autorizzazione poiché tale piazzale sarà ininfluente sul regime idraulico in quanto inferiore a 1.000 mq (si veda asseverazione ai fini dell'invarianza idraulica già in vostro possesso).

Alla luce di quanto espresso si riafferma che, a seguito dell'approvazione a progetto di cui all'oggetto, per la rete di raccolta acque meteoriche (non soggetta ad autorizzazione) e pavimentazione del succitato piazzale **verrà presentata apposita SCIA Comunale** per la regolare ed idonea esecuzione dei lavori.

Si sottolinea in fine che trattasi esclusivamente di acque meteoriche con rete di raccolta indipendente la quale confluirà nel fossato a cielo aperto che costeggia la S. P. 66 e delimita il lato nord dell'impianto.

- **Piazzale inghiaiato esistente:** Tale piazzale sarà utilizzato esclusivamente per viabilità e manovra dei mezzi in ingresso ed egresso dall'impianto.

- **Cisterne gasolio:** all'interno dell'impianto attualmente è presente un contenitore distributore di gasolio fuori terra per il rifornimento delle macchine operatrici non targate (ragni) posizionato in prossimità del box uffici, in ottica dell'ampliamento della propria attività la ditta Metalmarca s.r.l. installerà una nuova cisterna di gasolio interrata, la quale avrà la sua colonnina di erogazione, e sarà adibita al rifornimento dei propri mezzi (camion).

Tale soluzione si è resa necessaria in quanto i due depositi di gasolio sono classificati ai fini antincendio con due attività ben distinte, infatti il deposito di gasolio a servizio delle macchine operatrici non targate si identifica al n. 12.1.A dell'elenco delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco allegato al D.P.R. 151/2011, mentre la nuova cisterna si identificherà al numero 13.2.B del medesimo decreto.

Inoltre tale scelta è dettata dal fatto che l'iter autorizzativo dei due depositi, è completamente diversa tra di loro, in quanto per l'autorizzazione del distributore di gasolio si rende necessario il collaudo da parte di una commissione tecnica, cosa che per il deposito di gasolio a servizio delle macchine operatrici non è prevista.

A disposizione.

Distinti saluti

Salgareda (TV), 25/07/2017

Firma
METALMARCA s.r.l.
Viale della Libertà, 26 - 31057 SILEA (TV)
C.F. - P.I. - Reg. Impr.: 03829620263
Tel. 0422.744052 - Fax 0422.804782
E-mail: info@metalmarca.it
Luogo destinat.: Via Risorgimento, 12
31040 SALGAREDA (TV)

