



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

Prot. N. 9713 / 0.2

Risposta al foglio n. _____

In data _____

(ns.rif. prot. n. 5107 del 31/05/2016)

Portogruaro, li **11 OTT. 2016**

Trasmesso via PEC:

amministrazione@pec.ecotest.it

Spett.

METALMARCA s.r.l.

c/o ECOTEST s.r.l.

Oggetto: **Ampliamento di un piazzale da destinare a deposito rifiuti metallici.**

Parere tecnico,
(Pratica 244/P16)

In riferimento all'istanza del 11/05/2016, questo Consorzio, vista la documentazione tecnica trasmessa;

considerato che:

- a) il progetto prevede l'ampliamento di un piazzale da destinare a deposito rifiuti metallici per una superficie di 3'000 m², sul terreno censito con i mappali 361 (porz.) e 365 (porz.) del foglio 21 di Salgareda, all'interno di un esistente impianto di superficie complessiva pari a circa 11'500 m²;
- b) sono in previsti volumi di invaso pari a 237 m³, corrispondenti ad un volume di invaso specifico pari a 790 m³/ha calcolato in riferimento solo all'area da impermeabilizzare, da realizzarsi mediante l'abbassamento di un'area di dimensioni pari a 19 x 16 m, adiacente all'area di ampliamento dell'impianto, depressa circa 95 cm rispetto al piano circostante;
- c) il sistema di raccolta delle acque meteoriche prevede come recapito finale il fossato esistente lungo il lato est dell'area, previo passaggio attraverso un manufatto di regolazione dei deflussi avente un setto sfiorante con luce al fondo di dimensioni 6,54x5,80 cm;
- d) non sono previsti interventi entro le pertinenze delle opere in gestione allo Scrivente.

Visto e considerato quanto sopra esposto, con la presente il Consorzio esprime parere favorevole all'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le seguenti indicazioni:

- 1) dovranno essere realizzati invasi per le acque meteoriche in condotte aventi diametro interno non inferiore a 50 cm, vasche o soluzioni tecniche equivalenti, per almeno 100 m³/ha. Tali invasi dovranno essere opportunamente raccordati al bacino superficiale previsto e, qualora siano realizzati in condotte queste ultime dovranno avere pendenza al fondo non superiore a 0,1%;
- 2) in considerazione dell'entità della superficie scolante, si ritiene opportuno che il manufatto di regolazione delle portate allo scarico (pozzetto di laminazione con bocca tassata) sia caratterizzato da una luce al fondo corrispondente alla sezione di una tubazione di diametro interno di circa 30 cm, così come il tubo di raccordo fino al canale, al fine di garantire la funzionalità dell'opera di scarico stessa, che in ogni caso dovrà essere soggetta a regolari interventi di pulizia;
- 3) in corrispondenza dello scarico della rete in condotta nell'invaso superficiale dovrà essere posizionato un manufatto idraulico idoneo a consentire eventuali attività di regolazione o presidio nel caso si verificassero accidentali sversamenti nell'area a deposito;

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO
V.le Venezia, 27-30026 Portogruaro (VE)
Tel.: 0421.392511 – Fax: 0421.392512

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI S.DONA' DI PIAVE
P.zza Indipendenza, 25 - 30027 S.Donà di Piave (VE)
Tel.: 0421.596611 – Fax: 0421.596659



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

- 4) le quote del terreno dell'area oggetto di intervento dovranno essere progettate in modo da evitare lo scorrimento delle acque verso le zone limitrofe. In alternativa potranno essere realizzate adeguate protezioni.

Si ricorda che dovranno essere effettuati periodici interventi di manutenzione degli esistenti fossati lungo i confini di proprietà, da eseguirsi a cura e spese delle proprietà confinanti le linee di scolo ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 12/2009.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze del Consorzio di Bonifica, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, siano essi privati o enti pubblici.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell'Area Agraria Ambientale - Settore Agrario e Ambiente presso la sede operativa di Portogruaro.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Area Agraria Ambientale
(Dott. Agr. Graziano Paulon)



/mca

SEDE OPERATIVA DI PORTOGRUARO
V.le Venezia, 27-30026 Portogruaro (VE)
Tel.: 0421.392511 - Fax: 0421.392512

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI S.DONA' DI PIAVE
P.zza Indipendenza, 25 - 30027 S.Donà di Piave (VE)
Tel.: 0421.596611 - Fax: 0421.596659