

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALLA LR 17/09 DEL VENETO

Il sottoscritto per. ind. Bacchin Roberto con studio di progettazione in via Tommaseo, 67 – 35131 – Padova (PD) (tel 049 8079814), iscritto all'albo/collegio dei Periti Industriali della Provincia di Padova al numero 1480, progettista dell'impianto d'illuminazione esterna per le opere di costruzione di un'area commerciale in via Mascagni a Treviso (TV),

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato progettato in conformità alla legge della Regione Veneto n. 17 del 07/08/09 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici". In particolare si certifica:

- a) Che gli apparecchi utilizzati nel progetto presentano intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0,49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre.
- b) Che gli apparecchi utilizzati nel progetto sono equipaggiati con lampade ad alta efficienza luminosa e a LED. In questo caso l'efficienza delle sorgenti è superiore a 90 lm/W.
- c) Di aver utilizzato ove applicabile la norma UNI 11248 (OTT.2012) – "Illuminazione Stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche" e la norma UNI EN 13201-2 (2004) – "Illuminazione Stradale – Parte 2: Requisiti prestazionali".
- d) Che gli illuminamenti medi mantenuti non saranno superiori, con tolleranze dell'ordine del 15%, a quelle previste dalle normative.
- e) Che gli impianti realizzati ridurranno il flusso luminoso in misura superiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 24:00.

DECLINA

- Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico.
- Ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrice, la stessa proceda comunque in una scorretta installazione (non conforme alla L.r. 17/09) dei corpi illuminanti. In tal caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta.

Data 25/05/2017

per. ind. Roberto Bacchin

