



Trasmessa a mezzo mail all'indirizzo:

info@studiosignorotto.com

Spett.le

Ali S.p.A.

c/o Arch. Signorotto Giorgio

Via Riccati, 7

31100 TREVISO

OGGETTO: richiesta parere preventivo per allacciamento al servizio fognario per ampliamento fabbricato esistente in Via Noalese 72/b, Sez. / Fg. 24° m.n. 188-450-454-557-812-813, attività commerciale al dettaglio o ingrosso n. 1 unità 20 A.E. - **RISCONTRO**.

In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto, agli atti ns. prot. 28624 in data 08/09/2016, si riferisce quanto segue.

Via Leoncavallo e Via Mascagni sono strade private.

In Via Noalese, nel tratto di strada fronte area in argomento, non è presente fognatura nera, ma fognatura tipo B mista (come definita dal regolamento degli scarichi fognari del Comune di Treviso), la stessa si trova ubicata sotto sedime marciapiede/pista ciclabile, lato area in argomento, con diametro cm. 80 e quota fondo tubo di circa -1,20 mt (rispetto 0,00 dei chiusini ispezione).

Si ricorda che, per allacciarsi alla condotta fognaria e recapitare i reflui nella stessa, è indispensabile presentare la relativa richiesta (si allega modello in tal senso) con la documentazione prevista e conseguire i necessari pareri ed autorizzazioni (e fatti salvi eventuali diritti di terzi), si precisa, inoltre, che per tale tipologia di rete fognaria è necessario, in caso di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate (come nel caso in argomento), che l'impianto fognario privato sia dotato di vasca Imhoff e di filtro batterico anaerobico e di condensa grassi, correttamente dimensionati, prima dell'immissione del refluo trattato nella citata fognatura.

Possono essere valutati dalla S.V., per quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque" approvato, con Delibera di Consiglio Regionale del Veneto n. 842 - Prot. del 15/05/2012, in adempimento dell'art. 121 del Decreto Legislativo 152/2006 "Norme in materia Ambientale", quali sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche ammessi, oppure di trattamenti diversi in grado di garantire analoghi risultati, all'art. 21, dispersione nel terreno tramite vasca Imhoff e sub-irrigazione, vasca Imhoff e sub-irrigazione drenata oppure vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente.

Essendo il fabbricato esistente, si chiede di verificare ed assumere informazioni su l'attuale impianto fognario, in particolare per quanto attiene il recapito delle acque reflue dopo l'uscita dalle vasche biologiche.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti si invita la S.V. a prendere contatti con gli uffici tramite il numero verde di Alto Trevigiano Servizi s.r.l. 800 800 882.

Distinti saluti.



ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

IL DIRIGENTE

(Ing. Roberto Girasole)

Cod. doc. par. prev.	Redatto da: Geom. V. Florian	Verificato da: ing. R. Girasole	tel. n. verde 800 800 882
----------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Casella Postale n. 75 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929

info@altotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089

Capitale Sociale Euro 2.500.000,00