



COMUNE DI SALGAREDA

Provincia di Treviso

AREA TECNICA

pec: comune.salgareda.tv@pecveneto.it

NOTE ISTRUTTORIE

STEP 2

- Nella relazione tecnica, paragrafo 5.1, punto d) della relazione tecnica per la richiesta di rinnovo della compatibilità ambientale DPP n. 639 del 06.11.2012, si prevedeva di realizzare una copertura dei box di stoccaggio esistenti a confine di proprietà; si chiede se la stessa è già stata realizzata oppure no. Nel caso in cui sia già stata autorizzata in quella sede e realizzata dovrà essere conteggiata nella tabella della tavola A004 come superficie coperta. Nel caso in cui non sia stata realizzata si fa presente che costituendo superficie coperta non può essere edificata a confine di proprietà;
- Nella tabella della tav. A004 va chiarita quale struttura viene edificata a distanza di mt. 2,00 dai confini visto che dalla planimetria non sembra che ci siano manufatti a distanza inferiore dai confini;

Si prende atto dell'altezza dei fabbricati degli step 2 e 3 di mt. 11,00, a fronte dei mt. 10,00 ammessi dall'art. 44 delle N.T.O. della 3^ variante al P.I. vigente in quanto già autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 240/2015 del 06.07.2015 e successiva n. 80/2019 del 19.02.2019.