dipvvf.COM-TV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001526.21-01-2021

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
TREVISO
Ufficio Prevenzione Incendi
via S. Barbara n° 5 – 31100 Treviso, telefono 0422/358.127 – 128 –129. Fax 0422 358175
P.E.C. com.prev.tv@cert.vigilfuoco.it

TRASMESSO VIA PEC

Alla **Provincia di Treviso**
Settore Ecologia e Ambiente
All'att.ne del Dott.ssa Assunta DE LUCA

Oggetto: Convocazione Conferenza dei Servizi relativa a FORNACI GRIGOLIN Spa Modifiche impiantistiche e gestionali- Comuni di Susegana e Nervesa della Battaglia (TV)
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA del 21/1/2021

Si riscontra la nota pari oggetto prot. n° 25062 del 22/12/2020 con la quale codesto Ufficio ha invitato lo scrivente Comando a partecipare alla Conferenza di Servizi in data 21/01/2021

Al riguardo, si fa presente che per le attività presenti nella fornace, comprese nel Certificato di Prevenzione incendi in validità, qualora vi siano modifiche di lavorazione o di strutture , nei casi di nuova destinazione dei locali o variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti nello stabilimento o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate da questo Comando, La Ditta ha l'obbligo di avviare le procedure di cui agli artt. 3 e/o 4 (Valutazione del progetto – Segnalazione Certificata di Inizio Attività), secondo le modalità di presentazione delle istanze, concernenti i procedimenti di Prevenzione Incendi, di cui all'art 4 del DM 7/8/2012 .

Pertanto si esprime parere di massima favorevole, limitatamente agli aspetti di propria competenza, ai fini della sicurezza antincendio.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
D.C.S Massimiliano GUIDOTTI
firmato ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

PER IL COMANDANTE
(Ing. Giampiero RIZZO)
D.V. Giuseppe QUINTO
firmato ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82