



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TREVISO

"Incede per Ignes"

Ufficio PREVENZIONE INCENDI

A Scantanburlo Paolino
legale rappresentante della
Futura Recuperi srl
via Canove, 4
35010 TREBASELEGHE

e, p.c. Comune di
31038 PAESE

Oggetto: Pratica n. 73401 – Rif. prot. n. 20482 del 27/10/2017 e integrazione n. 22407 del 23.11.2017 - Richiesta parere di conformità al progetto di uno stabilimento per la raccolta ed il riciclaggio dei rifiuti (attività di cui ai p.ti nn. 70.2.C, 34.2.C e 44.3.C dell'allegato I° al D.P.R. 01.08.2011, n. 151) da realizzarsi in Comune di Paese in via Piemonte - Ditta: Futura Recuperi srl.

In relazione alla domanda di parere di conformità in oggetto indicata, si comunica che la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011, N. 151, risulta conforme ai criteri generali di prevenzione incendi a condizione che il progetto venga realizzato con gli accorgimenti e le modalità costruttive di cui alla documentazione tecnica presentata integrate con le seguenti prescrizioni:

- l'impianto idrico antincendio abbia alimentazione di tipo singola superiore (rif.to punto A.1.B UNI EN 10779:2015) e il calcolo del volume della riserva idrica sia correlato anche al funzionamento dell'impianto sprinkler;
- il funzionamento del sistema automatizzato di evacuazione di fumo e calore sia garantito anche in assenza di energia elettrica;
- la parte a monte del dispositivo di comando di emergenza dell'impianto fotovoltaico sia posta all'esterno del fabbricato, oppure in vano costituente compartimento antincendio;
- anche per quanto non espressamente rilevabile dalla documentazione tecnica presentata, l'attività sia realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e del D.M. 10.03.1998.

Al termine dei lavori, e prima dell'inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 codesta Ditta dovrà produrre a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) unitamente alle dichiarazioni e certificazioni redatte secondo quanto specificato nell'allegato II° al D.M. 07.08.2012 ed in conformità ai modelli di cui al Direttore Centrale per Prevenzione Incendi e la Sicurezza Tecnica, DCPST nn° 200 e 252 rispettivamente del 31.10.2012 e 10.04.2014 atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Il responsabile dell'Istruttoria
Ruggero Sartorato

per il Comandante
(Michele)
Quinto

firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei
soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993

FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE