

Treviso, 07/12/2018

Spett.le
IPER GARA S.r.l.
Via Postumia Ovest, 76
31050 San Biagio di Callalta (TV)

OGGETTO: Impianti di illuminazione aree esterne presso Centro Commerciale Tiziano. Richiesta di integrazioni all'istanza di VIA - Verifica del rispetto delle indicazioni della L.R. 17/2009.

In relazione alla richiesta di integrazioni di cui all'oggetto, con la presente si precisa che il progetto di ampliamento non prevede l'installazione di nuovi impianti di illuminazione e nuovi punti luce esterni al Centro Commerciale.

Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione esistenti a servizio delle aree di parcheggio e transito del Centro Commerciale, sono presenti:

- torri faro per l'illuminazione del parcheggio con corpi illuminanti installati in maniera conforme ai requisiti dell'art.9 comma 2, lettera a) della L.R. 17/2009.
- pali di altezza 6 mt. circa per l'illuminazione delle vie di transito con corpi illuminanti di potenza ≤ 150 W.
- pali di altezza 2 mt. circa con corpi illuminanti di tipo decorativo con potenza ≤ 70 W
- corpi illuminanti installati sulle pareti esterne del fabbricato per l'illuminazione delle aree a ridosso del fabbricato stesso con potenza ≤ 70 W.

In fede,

Ing. Alessandro Bovo

