



CONSORZIO  
DI BONIFICA  
PIAVE

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale di cui autorizzazione della Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Treviso – Ufficio Territoriale di Montebelluna – N. 82394/2014 del 01/08/2014."

E.MA.PRI.CE S.P.A.  
Via Strade Nuove 3  
31054 Possagno Tv

e per conoscenza a:

Pederobba Comune  
protocollo.comune.pederobba@bepec.it

Guardiano di zona n. 1  
Conte Gioacchino  
Tel. 335-7255071

PROT. **008544** /2018

**9 MAG. 2018**

OGGETTO: SUAP PRATICA N.00251940243-06122017-1526 E.MA.PRI.CE. autorizzazione idraulica allo scarico di acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabilizzate di una nuova rotatoria tra via Feltrina (SR 348) e via Cal Lusent a PEDEROBBA Fg. 12 mappali di riferimento 151, 536, 537, 539

#### IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 5110 in data 19/03/2018;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Gestione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

#### AUTORIZZA

ai soli fini idraulici, la ditta PEDEROBBA COMUNE - Codice Fiscale 83001210265 allo scarico di acque meteoriche provenienti da nuove superfici impermeabilizzate per la realizzazione di nuova rotatoria tra

#### Consorzio di Bonifica PIAVE

Via S. Maria in Colle, 2  
31044 Montebelluna (TV)  
C. F. e P. IVA 04355020266

info@consorziopiave.it  
consorziopiave@pec.it  
www.consorziopiave.it

Tel. 0423 2917  
Fax 0423 601446

#### Unità Periferiche

Treviso  
Piazza Unità d'Italia, 4/5

Oderzo  
Via Belluno, 2

via Feltrina (SR 348) e via Cal Lusent in corrispondenza dei mapp. n. 151, 536, 537, 539 – Fg. 12 in Comune di PEDEROBBA, in conformità agli elaborati presentati e condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. le finiture del contorno devono essere tali da non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica dei lotti attigui (ripristino arginelli, mantenimento scoli, ecc.) nel rispetto di quanto sancito dal Codice Civile, in materia di scolo delle acque (artt. 908 - 913);
2. per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti dalla nuova rotatoria si comunica che i dispositivi di mitigazione idraulica previsti nel progetto presentato e descritti nella Relazione di Compatibilità Idrologica ed Idraulica dell'Ing. Enrico Musacchio e consistenti in bacino di detenzione ricavato tramite il fossato previsto nella parte interna della rotatoria ed avente capacità di accumulo di 250 mc risultano adeguati a garantire l'invarianza idraulica, sotto il profilo del volume di invaso;
3. tale fossato dovrà avere un franco di sicurezza di almeno 20 cm rispetto al livello di massimo invaso e le sponde adeguatamente consolidate e stabili per il contenimento dell'acqua;
4. il manufatto di controllo delle portate previsto in corrispondenza del collegamento tra il fossato e la tubazione in c.a. Ø 60 cm deputata alla captazione delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità interna del Centro Commerciale dovrà essere provvisto di setto sfioratore con soglia sfiorante impostata alla quota di massimo invaso nel fossato stesso e di una luce di fondo circolare di diametro pari a 10 cm;
5. per lo scarico delle acque meteoriche nel fiume Piave continuano a mantenere integralmente la propria validità le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione prot. 10237 del 14 giugno 2016, di cui si allega copia;
6. Sono assolutamente vietati gli scarichi di acque NON PIOVANE.
7. Lo scarico è subordinato alla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
8. La data di inizio della costruzione delle opere/interventi dovrà essere concordata preventivamente con il Guardiano di zona Conte Gioacchino tel. 335-7255071.
9. L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e le competenze attribuite ad altri Enti /Autorità in relazione all'intervento da realizzare rimanendo obbligo della Ditta acquisire le ulteriori autorizzazioni e i pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di legge.
10. Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità in ordine a eventuali danni, di qualunque specie, che potesse subire la proprietà e le opere oggetto dell'autorizzazione non solo a causa dell'andamento idrometrico del corso d'acqua interessato, ma anche per effetto dei lavori che il Consorzio dovesse eseguire lungo l'asta del corso d'acqua medesimo. La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo di sorta.
11. La Ditta sarà direttamente responsabile, verso il Consorzio, dell'esatto adempimento degli oneri connessi e conseguenti alla presente autorizzazione e, verso i terzi, di ogni e qualsiasi danno che fosse cagionato a persone e alle proprietà in dipendenza o nell'esercizio della stessa sollevando il Consorzio da qualsiasi pretesa fosse avanzata e controversia, anche giudiziaria, che potesse insorgere.
12. La presente autorizzazione, in conformità al vigente Regolamento delle autorizzazioni e concessioni precarie, è rilasciata in via precaria per la durata di nove anni e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo rinuncia da parte del Concessionario da esercitarsi nei modi previsti dall'art.

- 12 del richiamato Regolamento o, anche prima della scadenza, per revoca da parte del Consorzio ai sensi dell'art 10 del medesimo Regolamento. In caso di revoca, rinuncia, o mancato rinnovo, alla scadenza dell'autorizzazione il concessionario dovrà rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, nel termine che gli verrà fissato, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese, in caso di mancata ottemperanza, fatto salvo che il Consorzio non eserciti la facoltà di ritenere le opere previste dal Regolamento.
13. In caso di cessione, a qualunque titolo, della proprietà cui l'autorizzazione si riferisce, la Ditta dovrà presentare al Consorzio specifica istanza, controfirmata anche dal subentrante, allo scopo di ottenere il trasferimento in capo a quest'ultimo del provvedimento. In difetto, ogni onere continuerà a gravare sulla Ditta.
14. L'autorizzazione ha effetto dalla data del suo rilascio; viene firmata dalla Ditta esclusivamente per presa d'atto delle clausole e condizioni qui contenute.
15. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, la Ditta, con la sottoscrizione del presente provvedimento, dichiara di essere informata circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati forniti, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché i diritti, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento ed esprime il proprio consenso al trattamento e comunicazione dei dati stessi nell'ambito delle finalità e delle modalità connesse al rilascio del provvedimento e per tutta la durata dello stesso.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Copia del presente provvedimento dovrà essere restituito, debitamente sottoscritto per presa d'atto, presso la sede di Montebelluna (TV) – Via S. Maria in Colle, 2, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente. La mancata restituzione non costituisce rinuncia al provvedimento che produce i suoi effetti.



Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion  
Direttore

Allegati: copia ns. prot.10237/2016  
Settore Gestione e Manutenzione Area Irrigua  
Istruttore Mereu ing. Gabriele  
N. pratica 64980 PB/LP/PP/TF/gm/ci