

STUDIO DI INGEGNERIA Miotto ing. Francesco
Via Monte Peralba n.25 – 31044 Montebelluna (TV)
P.IVA :03248190260 – c.f.: [REDACTED]
Iscrizione Ordine Ingegneri di Treviso al n. A696
PEC: Francesco.miotto2@ingpec.eu
Email: francescomiotto52@gmail.com
cell. 3356139015



----- 0000 -----

Collaudo funzionale delle aree relative agli stoccaggi ai sensi dell'Art. 25, comma 6, della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

----- 0000 -----

DITTA: Canzian Inerti Srl (P. IVA 04817050265) - Spresiano, via Strada delle Fornaci –

PREMESSA: La ditta Canzian Inerti Srl è stata autorizzata con DDP n. 827 del 15/12/2008, ai sensi del DLgs n. 152/2006, e successivi provvedimenti di modifica, all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti, sito in comune di Spresiano in Via Fornaci n. 16, su area di 23.030 m² in concessione demaniale, posta a Nord delle particelle nn. 65 e 204 del Foglio 2 del catasto del Comune di Spresiano, fino al 15/12/2018;

RICHIESTA RINNOVO AUTORIZZAZIONE: presentata dalla ditta Canzian Inerti Srl alla Provincia di Treviso, in data 30/05/2018, assunta al prot. n. 45507 ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006, integrata in data 17/09/2019, assunta al prot. n. 58174 del 18/09/2019, con istanza di autorizzazione delle opere necessarie all'adeguamento dell'impianto al Piano di Tutela delle Acque regionale e per apportare modifiche gestionali.

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO N.Reg. 420 del 27/12/2024

Impianto di recupero rifiuti inerti – Rinnovo autorizzazione, adeguamento al Piano di Tutela delle Acque/2009, alla DGRV n. 119/2018 e al DM 127/2024 - DLgs 152/06 e LR 3/2000.

“ART. 1 - La ditta Canzian Inerti Srl (P.IVA 04817050265), con sede legale in comune di Susegana, Via Tempio Votivo 18/C, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti insistente su un'area di 23.030 m², sito in comune di Spresiano, in Via Strada delle Fornaci, situato su area in concessione demaniale posta a Nord delle particelle nn. 65 e 204 del Foglio 2 del catasto del Comune di Spresiano, e alla realizzazione delle opere di adeguamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, con contestuali modifiche gestionali, secondo i documenti pervenuti in data 30/05/2018, assunti al prot. n. 45507, integrati ed in parte sostituiti con documenti pervenuti in data 17/09/2019,

assunti al prot. n. 58174 del 18/09/2019, in data 22/10/2021, assunti al prot. n. 62069 del 25/10/2021, in data 15/12/2021, assunti al prot. n. 73174 del 16/12/2021, in data 13/03/2024, assunti al prot. nn. 14581 e 14817, in data 15/04/2024, assunti al prot. n. 20721, in data 06/06/2024, assunti al prot. n. 32096, in data 10/06/2024, assunti al prot. n. 32646, in data 05/08/2024, assunti al prot. nn. 43922, 43923 e 43924, in data 17/09/2024, assunti al prot. n. 51800, in data 30/09/2024, assunti al prot. 54896, in data 19/12/2024, assunti al prot. nn. 71872, 71886, 71890, 72033, in data 20/12/2024, assunti al prot. n. 72218 e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione non in contrasto con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità fino al 27/12/2034.

ART. 2: - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e comprende:

- a) autorizzazione alla realizzazione delle modifiche gestionali e impiantistiche secondo quanto stabilito all'art. 1, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e dei titoli edilizi di competenza del Comune di Spresiano, e autorizzazione all'esercizio dell'impianto così modificato a partire dalla data della comunicazione di cui al successivo art. 4, secondo il layout, i quantitativi e le prescrizioni stabiliti nell'Allegato tecnico al presente provvedimento;
- b) fino alla data di avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, autorizzazione all'esercizio secondo i contenuti del DDP n. 827 del 15/12/2008 e ss.mm.ii., ad eccezione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, per i quali la Ditta deve applicare i contenuti del DM 127/2024; la Ditta deve inoltre operare in conformità alle disposizioni della DGRV n. 1773/2012, della DGRV 119/2018 e secondo la configurazione impiantistica di cui alla tavola denominata "Stato di fatto Vers. 6" pervenuta in data 19/12/2024, assunta al prot. n. 71872;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- d) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle due linee dell'impianto di depurazione, una per il trattamento delle acque di prima pioggia e l'altra per il trattamento delle acque di seconda pioggia, a servizio delle superfici pavimentate destinate all'attività di recupero rifiuti, con recapito nel fiume Piave.

ART. 3 – La Ditta deve ultimare i lavori per le modifiche dell'impianto secondo quanto autorizzato all'art. 1 entro nove mesi dal rilascio del presente provvedimento, previo ottenimento del titolo edilizio dal Comune di Spresiano, salvo motivata proroga accordata su richiesta della Ditta. Dell'inizio lavori va data comunicazione alla scrivente Provincia, al Comune e alla Regione Veneto -
Genio Civile Treviso, allegando gli estremi o copia del titolo edilizio.

ART. 4 – L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dalla trasmissione alla Provincia, al Comune di Spresiano e alla Regione Veneto Genio Civile di Treviso, della comunicazione della data di avvio effettivo dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento recante in allegato:

- a) dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle modifiche approvate con il presente provvedimento, comprensiva del certificato di regolare esecuzione dell'impianto di Reg. n. 420 del 27/12/2024 pag. 6/9 depurazione delle acque di dilavamento meteorico;
- b) relazione che dia evidenza del rispetto delle prescrizioni previste nel parere del Comitato Tecnico Provinciale VIA del 11/07/2019, allegato al presente provvedimento;
- c) il certificato di collaudo funzionale delle aree relative agli stoccaggi, come previsto dal comma 6 dell'art. 25 della LR 3/2000;
- d) la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.”

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI:

L'Ing. Tonon Renato, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. A848 con studio n Via Dante Alighieri 10/2 – 31027 – Spresiano (TV), Direttore Lavori delle opere edilizie, con l'ultimazione delle opere di adeguamento al Piano di Tutela delle Acque/2009, alla DGRV n. 119/2018 e al DM 127/2024 - DLgs 152/06 e LR 3/2000, DICHIARA che sono stati ultimati in data 20/11/2025:

“- i lavori di realizzazione della platea in c.a. in opera dello spessore di 25 cm e avente superficie totale di 3'430 mq con modifica planimetrica in riduzione della superficie autorizzata (pari a 3'446 mq) per adeguamento alla miglior gestione dell'impianto di lavorazione dei rifiuti da demolizione;

- i lavori di modifica e integrazione delle linee e dell'impianto di depurazione delle acque di dilavamento meteorico sono stati eseguiti a regola d'arte come da autorizzazioni”.

SOPRALLUOGHI:

Il sottoscritto Ing. Miotto Francesco, incaricato dalla ditta Canzian Inerti srl di redigere il *certificato di collaudo funzionale delle aree relative agli stoccaggi, come previsto dal comma 6 dell'art. 25 della LR 3/2000*, in data 19 novembre 2025 ha effettuato un sopralluogo per la verifica dello stato dell'impianto ed in particolare delle opere edilizie di adeguamento al Piano di Tutela delle Acque/2009, alla DGRV n. 119/2018 e al DM 127/2024 - DLgs 152/06 e LR 3/2000.

Nel corso del sopralluogo, munito dei grafici di progetto, dell'autorizzazione N. 420 del 27/12/2024 e del relativo Allegato Tecnico, sono state verificate le opere di adeguamento realizzate: platea in cemento armato con caditoie per la

raccolta delle acque meteoriche e le opere in ampliamento per il trattamento e lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia nel fiume Piave.

Nel corso di un secondo sopralluogo in data 8 gennaio 2026, munito delle tavole grafiche aggiornate dello stato di fatto realizzato, T1B vers.8, T2 vers.8, sono state verificate le misure e le caratteristiche della platea in cemento armato, le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche con la pendenza dell'area circostante convergente verso le caditoie stesse, la presenza dei pozzetti P1 per il prelievo e controllo acque meteoriche di prima pioggia, e P2- P3 per il prelievo e controllo delle acque meteoriche di seconda pioggia prima dello scarico nel fiume Piave. Accurate osservazione della platea in cemento armato non hanno rivelato fessurazioni o cedimenti. Alla luce di quanto verificato e riscontrato nel corso dei sopralluoghi, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'ART 25 della Legge Regionale n° 3 del 21.01.2000, il sottoscritto

DICHIARA e CERTIFICA

Che le opere edilizie di adeguamento al Piano di Tutela delle Acque/2009, alla DGRV n. 119/2018 e al DM 127/2024 - DLgs 152/06 e LR 3/2000 sono conformi al progetto autorizzato ed alle tavole grafiche T1B vers.8, T2 vers.8. Montebelluna, 21.01.2026

IL COLLAUDATORE
(Ing. Francesco Miotto)

