



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
TREVISO**

*"Incede per ignes"*

Ufficio PREVENZIONE INCENDI

Alla Ditta GAZZOLA snc  
c.a Sig Stefano GAZZOLA  
Pec ( gazzola\_snc@legalmail.it )

E, p.c. al Comune di CASTELLO di GODEGO ( TV )

E,p.c Alla Provincia di TREVISO  
Settore Ambiente e Pianificazione –  
Ufficio VIA

Oggetto: Pratica n. 57480– attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi -  
Conferenza dei servizi del 17/9/2020

Facendo seguito alla conferenza dei servizi istruttoria tenutasi in data 17/9/2020, si chiede alla Ditta di voler comunicare se l'installazione di un serbatoio di gasolio da mc 12 a servizio di gruppo elettrogeno è stata realizzata , come da istanza agli atti di questo Comando al fascicolo n. 57480 con prot n. 1231 del 30/1/2004 presentata a suo tempo da codesta Ditta.

Inoltre si chiede se esistono altre attività rientranti nell'allegato del DPR 151/2011 delle attività soggette al controllo da parte dei VV.F , per le quali e' obbligo della presentazione della SCIA ai sensi dell'art 4 del DPR 151/2011, prima della messa in esercizio.

Per IL COMANDANTE  
Ing. Giampiero RIZZO  
( DVD ing QUINTO )

*firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82*

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica  
Il Direttore Coordinatore Speciale  
(Massimiliano GUIDOTTI)

*firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 8*