



COMUNE DI CHIARANO



Provincia di Treviso

C.a.p. 31040 – Via Marconi 21 – Tel. 0422/746010 – Telefax 0422/746862 – E-mail info@comune.chiarano.tv.it
PEC comune.chiarano.tv@pecveneto.it

Pratica N. 19/3683
Prot. N. 8398
Li 25.10.2019

Spett. PROVINCIA DI TREVISO
SETTORE Ambiente e Pianificazione
Territoriale
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale
via Cal di Breda n. 116
31100 TREVISO

e p.c.

Spett. SOCIETA' AGRICOLA
SAN FRANCESCO S.S.
Via Da Vinci n. 50
35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

OGGETTO: Società Agricola SAN FRANCESCO S.S.
Ristrutturazione ed ampliamento di allevamento avicolo di polli da carne a CHIARANO (TV).
Si risponde alla nota Vs. prot. n. 2019/0061313 del 02.10.2019, acquisita al protocollo comunale n. 7714 del 03.10.2019.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, relativa alla Ristrutturazione ed ampliamento di allevamento avicolo di polli da carne a CHIARANO (TV), immobile ubicato in Capoluogo, via Bosco, distinto al NCT: Fg.18 Map.136 - Fg.18 Map.149 - Fg.18 Map.150 - Fg.18 Map.42 - Fg.18 Map.7, si comunica che dall'esame della documentazione allegata all'istanza si evince quanto segue:

Documentazione mancante

- n. 2 marche da bollo da €. 16,00
- Versamento di €. 750,00 per diritti di segreteria
- Versamento oneri concessori €. 25.952,41
- Progetto impianto elettrico e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Inoltre si rileva quanto segue:

- Negli elaborati grafici si riscontra la distanza di 800 ml dalla Z.T.O. D1 - Artigianale-Industriale dichiarata nella "Relazione tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale";
- Si rileva che non c'è corrispondenza del numero dei ventilatori da installare sulle facciate sud dei 3 nuovi capannoni, tra le tavole grafiche e il numero di ventilatori riportato nella "Valutazione previsionale di impatto acustico". Si chiede l'allineamento degli elaborati oltre alla verifica del corretto calcolo relativo al rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla zonizzazione acustica;
- Si chiedono delucidazioni in merito ai manufatti riportati sull'area a nord dei 3 capannoni C1-C2-D oltre ai due manufatti indicati nell'area ricompresa tra i capannoni A e B.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TALLON Arch. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)