

**DEPURATORE ACQUE PROCESSO – CONTROLLI  
SETTIMANALI**

**SCHEDA MANUTENZIONE ATTREZZATURE**

**Descrizione:** depuratore interno trattamento acque di processo galvanica

<b>Responsabile manutenzione</b>	<b>Venier Riccardo</b>	<b>Firma:</b>		
<b>DATA</b> 29/07/2020	<b>MANUTENZIONE</b>	<b>PERIODICITA'</b>	<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	<b>NOTE</b>
	ogni fine settimana lavare manualmente le membrane osmosi per 5 minuti;	SETTIMANALE O GIORNALIERA		
	ogni fine settimana lavare i filtri sabbia e carbone;			
	ogni fine settimana lasciare aperto il pacco filtro pressa; lunedì mattina prima dell'avviamento, soffiare e lavare le tele filtranti;			
	ogni fine settimana lavare le catene trasportatore fanghi;			
	ogni fine settimana lavare manualmente le membrane osmosi per 5 minuti;			
	ogni fine settimana lavare i filtri sabbia e carbone;			
	ogni fine settimana lasciare aperto il pacco filtro pressa; lunedì mattina prima dell'avviamento, soffiare e lavare le tele filtranti;			
	ogni fine settimana lavare le catene trasportatore fanghi;			

