



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Prot. N. 9692

li, - 9 LUG. 2020

Ns. Rif. N. 8390/2020

Risposta alla nota N. _____

del _____

POS 423/2020

Spett.le

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le

UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale

pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: Veneto Strade S.P.A. CPASS/3 INT 31 TERRAGLIO EST - Opere di secondo stralcio Comuni di Casier e Treviso (TV)

Richiesta integrazioni

In riferimento alla Vostra richiesta del 16.06.2020, assunta al protocollo consortile con n. 8390 di pari data, con la presente si comunica che è necessario integrare quanto trasmesso con il pagamento delle spese d'istruttoria di € 100,00 da effettuare sul c/c: **Monte dei Paschi di Siena - Codice IBAN: IT 58 0 01030 02010 00000 1813 846** intestato a "Consorzio di Bonifica Acque Risorgive" - Via Rovereto n° 12 - 30174 Venezia Chirignago - **CAUSALE: Pos. N° 423/2020 – spese d'istruttoria.**

Con la presente si richiede inoltre l'aggiornamento della documentazione progettuale dell'intervento secondo la seguente indicazione:

- indicazione dei valori di superficie di intervento e del coefficiente di afflusso medio di progetto utilizzati per il calcolo del volume di invarianza;
- profilo e sezioni della rete di progetto contenenti la sovrapposizione con lo stato di fatto, in modo tale che siano chiaramente distinguibili i nuovi volumi di invarianza realizzati;
- le tubazioni in corrispondenza degli attraversamenti dovranno avere diametro minimo pari a 80 cm;
- il nuovo ponte sullo scolo Dosson dovrà essere a luce netta. Al fine di valutare la corretta tipologia realizzativa del nuovo ponte, si chiede una dettagliata sezione quotata del ponte attuale.

Rimanendo in attesa, si porgono distinti saluti.

Il Capo Ufficio

Pianificazione e Pareri

(dott. urb. Davide Denurchis)



Ufficio Pianificazione e Pareri

Capo Ufficio: *dott. urb. Davide Denurchis*

Collaboratore amministrativo: Sara Lorenzini

Istruttore Tecnico: *ing. Laura Grechi*

e-mail: l.grechi@acquerisorgive.it – tel. 0415459176

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-mail: consorzio@acquerisorgive.it

PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it

Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262

Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972

Numero di emergenza Unita' locale di Mirano: 348-6015269

Informativa in materia di Privacy Policy visibile sul sito acquerisorgive.it