



# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Prot. N. 47254  
li, 25 NOV. 2020  
Ns. Rif. N. 16646/2020  
Risposta alla nota N. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

**POS VCI14/2020**

Spett.le  
**REGIONE VENETO**  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Difesa del Suolo  
U.O. GENIO CIVILE DI TREVISO  
pec: [geniocivileTV@regione.veneto.it](mailto:geniocivileTV@regione.veneto.it)

e p.c. **PROVINCIA DI TREVISO**  
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le  
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale  
pec: [protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

**Oggetto:** Variante parziale n. 1 al P.I. del Comune di Treviso denominata "CPASS/3 – int. 31: Terraglio Est - Opere di secondo stralcio Comuni di Casier e Treviso (TV)

**Parere di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. 2948/2009**

Con riferimento alla nota del Genio Civile di Treviso prot. n. 485256 del 13.11.2020, visionata la documentazione ad essa allegata, con la presente si informa che lo scrivente Consorzio, per quanto di propria competenza, ha valutato che le previsioni del Piano degli Interventi comunale risultano idraulicamente compatibili.

Ciò premesso, fermo restando i contenuti della V.C.I. a firma dell'ing. Federico Valerio, in fase di progettazione definitiva delle nuove urbanizzazioni, dovrà comunque essere redatta una specifica e più dettagliata Relazione di Compatibilità idraulica, da presentare allo scrivente Consorzio, per l'espressione del parere di competenza.

Parere definitivo verrà rilasciato nelle successive fasi di progettazione che dovranno prevedere elaborati tecnici di maggior dettaglio e dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- andranno rilevati e riportati in apposito elaborato grafico progettuale tutti i volumi di invaso esistenti allo stato di fatto che vengono eliminati a seguito dell'intervento. Tali volumi andranno totalmente ripristinati e resi disponibili in aggiunta al volume di invarianza previsto;



# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

- le tubazioni in corrispondenza degli attraversamenti dovranno avere diametro minimo pari a 80 cm;
- il nuovo ponte sullo scolo Dosson dovrà essere a luce netta;
- dovranno essere predisposti idonei pozzetti di ispezione, al fine di agevolare la futura e costante manutenzione;
- dovranno essere verificate le ripercussioni rispetto ai terreni limitrofi al fine di non pregiudicarne la capacità di scolo delle acque;
- eventuali sottoservizi esistenti, dovranno essere riposizionati al di fuori della sezione idraulica dei manufatti scolorari, delle tubazioni o dei fossati di nuova realizzazione.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Direttore  
(ing. Carlo Bendoricchio)

**Ufficio Pianificazione e Pareri**

Capo Ufficio: *dott. urb. Davide Denurchis*

Collaboratore amministrativo: Sara Lorenzini

Istruttore Tecnico: *ing. Laura Grechi*

e-mail: [lgrechi@acquerisorgive.it](mailto:lgrechi@acquerisorgive.it) – tel. 0415459176

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) - E-mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it)  
PEC: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262  
Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972  
Numero di emergenza Unita' locale di Mirano: 348-6015269  
Informativa in materia di Privacy Policy visibile sul sito [acquerisorgive.it](http://acquerisorgive.it)