



Alto Trevigiano Servizi Srl

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263 REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. Protocollo in Uscita Nr. 0016588/21 del 04/05/2021

Spett.le CA.BI. S.R.L. VIA BOSCO, 14

31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)

Inoltro via PEC:

co-brandsrls@legalmail.it

cabi@pecit.it

e p.c.

Spett.le D-RECTA SRL

VIA FERROVIA, 28 31020 SAN FIOR (TV)

Inoltro via PEC:

d-recta@pec.it

e p.c.

Spett.le

PROVINCIA DI TREVISO VIA CAL DI BREDA, 116

31100 TREVISO

Inoltro via PEC:

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO:

CA.BI. S.R.L. PARCO COMMERCIALE "PARCO DELLE IMPRESE" A MONTEBELLUNA COMUNI INTERESSATI VOLPAGO E TREVIGNANO

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO DI VIA (ART 27-BIS D.LGS. 152/2006 ART.10 L.R. 4/2016) COMUNICAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE NEL SITO

E RICHIESTA VERIFICA DOCUMENTALE

PARERE TECNICO

In riferimento alla documentazione pervenuta a questa società da parte della Provincia di Treviso per l'intervento in oggetto, ns. prot. n° 0026520/20 del 05/10/2020 e al successivo incontro avvenuto in data 28/04/2021, siamo a specificare quanto segue:

RELATIVAMENTE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDROPOTABILE:

Per quanto riguarda la tipologia di materiale da impiegare, confermiamo l'utilizzo di tubazioni in ghisa sferoidale per la posa della condotta principale e diramazioni secondarie, per allacciamenti l'utilizzo di polietilene:

In merito al dimensionamento della condotta, degli stacchi d'utenza, nodi idraulici, sfiati, scarichi e idrante antincendio, si rimanda il parere tecnico definitivo alla presentazione del progetto esecutivo corredato da richiesta del fabbisogno idraulico e pressioni di esercizio necessarie.



azienda@ats-pec.it



www.altotrevigianoservizi.it





attivo tutti i giorni 24 h su 24

Segnalazione guasti 800.088.780

Lun. Mar. Mer. Gio. 8.30/17.30 Ven. 8.30/12.00

RELATIVAMENTE ALLA RETE DI FOGNATURA NERA:

- Si ricorda che in data 23.12.2013 è stato stipulato un accordo preliminare fra la scrivente e CABI s.r.l. e che, sulla base di tale accordo, Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ha redatto il Progetto Definitivo delle opere di fognatura nera necessarie al collettamento dei reflui prodotti dal "Parco delle Imprese" verso un idoneo impianto di depurazione di cui si allegano alcune tavole plano-altimetriche significative.

Distinti saluti



Il Dirigente Mario Sabbadin (firmato digitalmente)

Allegati: - Accordo preliminare ATS s.r.l. - CABI s.r.l.;

- Tavole plano-altimetriche Progetto Definitivo fognatura nera.

Codice documento: --
Redatto da: dott. Luca Campagnaro
Geom. Matteo Morandin
Ing. Luigi Terzariol

Verificato da: Geom. Giorgio Feltrin