



PIAVE SERVIZI

Le forme dell'acqua

**LE FORME
DELL'ACQUA**

Prot. n° 22092

Codognè, lì 07/10/2020

Pratica Piave Servizi n° 26092-95-2020 / PAR-429-2020

Pratica UNIPASS 04462350267-06102020-0842

OGGETTO: Parere in ordine all'esecuzione di allacciamento alla fognatura nera.

richiesta acquisita in data **06/10/2020 prot. n. 21622**

inviata da **ARCH. CITRON MICHELE**

Richiedente/i: **GSL SRL (P.I.: 04462350267)
VIA BRANDOLINO BRANDOLINI 107-31029 VITTORIO VENETO(TV)**

immobile censito in Comune di **VITTORIO VENETO** Fg.: 80 part.: 883-892-935-937-938
sito in **VIA VENETO SNC**

UNIPASS

Spett.le
COMUNE DI VITTORIO VENETO
Ufficio Edilizia Privata
PIAZZA DEL POPOLO 14
31029 - VITTORIO VENETO(TV)

In data 06/10/2020 prot. n. 21622 è pervenuta alla scrivente Società la richiesta di rilascio del parere per l'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura NERA di VIA VENETO, del fabbricato identificato in oggetto, corredata dai relativi elaborati grafici.

Si premette al riguardo che:

- a Piave Servizi gestisce - come da convenzione stipulata con l'A.A.T.O. (oggi Consiglio di Bacino) "Veneto Orientale" in data 29.05.2008 e conferma affidamento del 28.03.2014 - il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione - in sigla S.I.I.) nel territorio dei propri 39 Comuni Soci tra cui anche il COMUNE DI VITTORIO VENETO;
- b il presente parere viene espresso da Piave Servizi unicamente per quanto attiene lo scarico delle acque reflue e che quindi rimane in capo all'Amministrazione Comunale la competenza in merito allo scarico delle acque meteoriche;
- c qualora le aree di intervento (pubbliche o private) dovessero risultare di interesse paesaggistico secondo quanto previsto dal "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (ex D.Lgs 22 gennaio 2004, n° 42 e successive modificazioni ed integrazioni) dovranno essere preventivamente acquisite anche le autorizzazioni espressamente richieste dallo stesso Codice;
- d Piave Servizi non può essere ritenuta, in alcun modo, responsabile della mancata acquisizione dei diversi titoli abilitativi indicati nelle presenti premesse, né dell'esecuzione delle opere in difformità da quanto prescritto nel presente parere.

Tutto ciò premesso e:

- visti, in particolare, gli elaborati grafici allegati alla richiesta di parere in oggetto;
- visti il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la Legge Regionale 16 aprile 1985 n. 33, il "Piano di tutela delle acque", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009, e loro

Piave Servizi S.p.A.

Ultima revisione: 01/12/2017 07/10/2020 pag. 1

**Numero verde
Servizio Clienti**
800 016076
**Numero verde
Pronto Intervento**
800 590705

Sede legale
31013 Codognè (TV)
Via F. Petrarca, 3
Sede secondaria
31056 Roncade (TV)
Via T. Vecellio, 8

Capitale sociale
€ 6.134.230,00
interamente versato
C.F./P. Iva/Reg. Impr.
TV 03475190272
R.E.A. TV 364485

Contatti
Tel. 0438 795743
Fax 0438 795752
www.piaveservizi.eu
info@piaveservizi.eu
pec: piaveservizi@legalmail.it

successive modificazioni ed integrazioni, nonché il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per quanto di competenza**

all'esecuzione delle opere di scarico delle acque reflue provenienti dal fabbricato indicato in oggetto, con allacciamento alla fognatura NERA di VIA VENETO, conformemente alle previsioni ed indicazioni contenute negli allegati grafici di progetto, che fanno parte integrante del presente parere e a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE E DI CARATTERE PROCEDURALE ED ESECUTIVO

- 1 Il "Richiedente" almeno sette giorni prima dell'inizio delle opere di allacciamento dovrà prendere accordi con il Referente del Servizio Tecnico "Gestione Reti Fognatura" di Piave Servizi (indicato in calce) per definire l'esatta ubicazione delle stesse e per consentirne il controllo in corso d'opera.
- 2 In caso di approvvigionamento, in tutto o in parte, da fonti diverse dalla rete pubblica di distribuzione di acqua potabile, dovrà essere rispettato quanto previsto:
 - dall'art. 20 - parte II - del vigente Regolamento del S.I.I.; in particolare dovrà essere prevista l'installazione (con oneri a carico del privato) di un contatore per la misura dei volumi delle acque prelevate con fonti autonome, le cui caratteristiche e posizionamento dovranno essere preventivamente definite/approvate dal Gestore, che provvederà inoltre all'applicazione del sigillo di controllo;
 - dall'art. 25 - parte I - del vigente Regolamento del S.I.I.; in particolare dovranno essere adottati tutti quegli apprestamenti ed accorgimenti atti ad evitare ogni e qualsiasi possibilità di ritorno di flusso nell'eventuale condotta acquedottistica aziendale.
- 3 E' assolutamente vietato immettere in fognatura:
 - acque di origine meteorica e di drenaggio (anche in fase di cantiere);
 - acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, prive di contaminazioni;
 - sostanze e liquidi in genere che in qualsiasi modo possano danneggiare i manufatti e la loro funzionalità ed essere nocivi all'impianto di depurazione di recapito ed all'ambiente;
 - rifiuti compresi quelli alimentari (rifiuto umido) anche se trattati mediante dissipatori (triturator) domestici od industriali.In ogni caso lo scarico dovrà essere conforme ai limiti di cui all'art. 107 del D.Lgs 152/2006.
- 4 A lavori ultimati, prima di interrare i manufatti e le condotte fognarie, il "Richiedente" dovrà richiedere, al succitato personale di Piave Servizi, il sopralluogo per la verifica di conformità delle opere di scarico realizzate (alle prescrizioni impartite e/o al Regolamento del Servizio Idrico Integrato).
Qualora esplicitamente autorizzato, da parte dello stesso personale, il reinterro dei manufatti potrà essere effettuato anche prima del citato controllo.
- 5 Successivamente, lo stesso "Richiedente" (per consentire il rilascio, da parte del Gestore, del certificato di conformità delle opere alle presenti norme) dovrà anche presentare la documentazione di seguito descritta:
 - rilievo dettagliato della posizione delle tubazioni e dei manufatti, riportandoli su planimetria in scala adeguata (AS BUILT);
 - rilievo fotografico dei manufatti e tubazioni, corredato da planimetria con visuali in scala adeguata;
 - dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità dell'impianto fognario, al progetto, al Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed alle presenti prescrizioni.
- 6 Nel caso la derivazione di allacciamento, dalla tubazione pubblica, termini già all'interno della proprietà privata, dovrà essere costruito, (nel lotto) a confine con l'area pubblica (o sede stradale),



Piave Servizi S.p.A.

**Numero verde
Servizio Clienti**
800 016076
**Numero verde
Pronto Intervento**
800 590705

Sede legale
31013 Codognè (TV)
Via F. Petrarca, 3
Sede secondaria
31056 Roncade (TV)
Via T. Vecellio, 8

Capitale sociale
€ 6.134.230,00
interamente versato
C.F./P. Iva/Reg. Impr.
TV 03475190272
R.E.A. TV 364485

Contatti
Tel. 0438 795743
Fax 0438 795752
www.piaveservizi.eu
info@piaveservizi.eu
[pec: piaveservizi@legalmail.it](mailto:piaveservizi@legalmail.it)



PIAVE SERVIZI

Le forme dell'acqua

**LE FORME
DELL'ACQUA**

un pozzetto di allacciamento, con tubi d'immissione e scarico opportunamente raccordati fra di loro da un "T" di ispezione con tappo.

- 7 L'immissione in pubblica fognatura degli scarichi delle acque saponate e grasse di origine domestica ed assimilabile alla domestica (quali a titolo esemplificativo gli scarichi originati da: cucine, locali per la preparazione/mescita di cibi e/o alimenti e bevande, lavatrici, lavatesta per parrucchieri, blocchi docce di spogliatoi, ecc...), è consentita solo previo passaggio in idonee vasche condensa grassi. E' facoltativa invece l'immissione in tali manufatti delle acque saponate dei servizi igienici.

Le vasche condensa grassi dovranno essere dimensionate in ragione delle massime portate istantanee (portate di punta) delle acque reflue scaricate nelle stesse, ovvero del numero massimo di abitanti equivalenti (A.E.) serviti da ciascuna di esse (posti letto in caso di fabbricati residenziali).

- 8 È assolutamente vietato il collegamento alla rete di fognatura di pozzi neri, fosse biologiche, vasche imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché di ogni sistema di dispersione. Tali manufatti, qualora presenti, devono essere by-passati e messi fuori esercizio previa pulizia, disinfezione e demolizione, ovvero riempimento con materiale inerte costipato.
- 9 I pezzi speciali delle canalizzazioni in proprietà privata non potranno essere realizzati forzando il raccordo di componenti in PVC (pezzi curvi e rettilinei), tramite surriscaldamento e deformazione degli estremi di giunzione. Tale soluzione, oltre a non garantire la tenuta idraulica degli elementi raccordati, potrebbe alterare le proprietà meccaniche dei componenti, compromettendone le caratteristiche plastiche e di resistenza alle sollecitazioni, e rendendoli quindi più soggetti alle problematiche di rottura.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO E IN ORDINE ALLE RESPONSABILITÀ

- 10 Tutti i danni che, in dipendenza delle opere di allacciamento, dovessero essere arrecati a terzi, a persone o a cose, saranno a completo carico del "Richiedente", il quale dovrà anche provvedere alla salvaguardia, alla sicurezza ed alla incolumità del personale impiegato e della collettività.
- 11 Stante che il presente parere viene rilasciato senza pregiudizio per i diritti di terzi, la scrivente Società ed i suoi dipendenti si ritengono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, presente o futura, che per dato o fatto del presente parere potesse provenire loro, da parte dei terzi stessi.

Il Responsabile dell'Ufficio Gestione Reti Fognatura
(geom. Antonella Giust)



Il presente parere viene emesso in unico originale in atti di PIAVE SERVIZI.

PIAVE SERVIZI

ricevimento pubblico, previo appuntamento, e per informazioni telefoniche, compatibilmente con gli impegni esterni del personale:								
Unità operativa:	Vittorio Veneto Piazza del Popolo, 14	tel. 0438795743	telefax 0438795752	tutti i giorni	dalle ore	8.30	alle ore	12.00
Servizio Tecnico – Gestione reti fognatura – per informazioni rivolgersi a: P.E. Gianluca Zoppè Responsabile del procedimento: Geom. Antonella Giust								

Piave Servizi S.p.A.

Ultima revisione: 01/12/2017 07/10/2020 pag. 3

**Numero verde
Servizio Clienti**
800 016076
**Numero verde
Pronto Intervento**
800 590705

Sede legale
31013 Codognè (TV)
Via F. Petrarca, 3
Sede secondaria
31056 Roncade (TV)
Via T. Vecellio, 8

Capitale sociale
€ 6.134.230,00
interamente versato
C.F./P. Iva/Reg. Impr.
TV 03475190272
R.E.A. TV 364485

Contatti
Tel. 0438 795743
Fax 0438 795752
www.piaveservizi.eu
info@piaveservizi.eu
pec: piaveservizi@legalmail.it