



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TREVISO

"Incede per Ignes"

Ufficio SEGRETERIA

Alla Provincia di Treviso
SETTORE Ambiente e Pianificazione territoriale
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: ALIPLAST SpA – ISTRANA via delle Fornaci, 14.
Ottimizzazione delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso lo stabilimento di Istrana loc. Ospedaletto.
Riscontro a Vs nota n. 2021/0010673 del 24.02.2021.

A riscontro della nota di cui all'oggetto, acquisita in atti al prot. 4419 del 24.02.2021, si comunica che la ditta ALIPLAST spA risulta censita c/o gli archivi dello scrivente Comando per le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco di cui all'Allegato I del D.P.R. n. 151/2001 di seguito elencate.

Attività ricomprese nel certificato di prevenzione incendi (CPI), rinnovato in data 18.09.2020 con prot. n. 17531/20 a seguito di Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio presentata in data 14.09.2020 con prot. n. 17048 con validità fino al 14.09.2025:

- n. 1.1.C stabilimento ove si impiegano gas combustibili/comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nmc/h
- n. 2.1.C impianto di decompressione i gas combustibili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h;
- n. 4.3.A deposito di GPL fino a 5 mc;
- n. 5.2.C deposito gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoio fissi e/o recipineti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 mc;
- n. 10.1.B stabilimento ove si impiegano liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125°C con quantitativi in ciclo e/o deposito superiori a 1 mc;
- n. 12.1.A deposito di liquidi infiammabili e/o combustibili di capacità geometrica superiore a 1 mc;
- n. 44.3.C stabilimento in cui si lavorano e/o detengono materie plastiche oltre i 50.000 kg;
- n. 74.3.C impianto di produzione di calore con potenzialità superiore a 700 kW

Attività ricomprese nella SCIA antincendio depositata con prot. 19744 del 01.10.2018 con validità fino al 01.10.2023:

- n. 13.1.A distributore di carburanti liquidi ad uso privato.

Lo scrivente Comando ha inoltre espresso il parere favorevole condizionato (prot. n. 16023 del 28.08.2020) sul progetto per un deposito esterno di 8 mc di liquidi infiammabili che, qualora installato, è escluso dal rinnovo del CPI di cui sopra.

Il progetto di ottimizzazione delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi prevede un aumento dei quantitativi a stoccaggio da 82.000 ton/anno a 110.000 ton/anno; tale incremento comporta una modifica della sola attività n. 44.3.C, ai sensi del D.M. 07.08.2021 Allegato IV *Modifiche ad attività esistenti*, lettera A ii), con conseguente obbligo di riattivare le procedure di cui agli art. 3 *Valutazione dei progetti* e 4 *Controlli di prevenzione incendi* del D.P.R. 01.08.2011 n. 151.

La nuova richiesta di valutazione del progetto dovrà essere redatta secondo le norme tecniche di prevenzione incendi previste dal D.M. 03.08.2015 e ss.mm.ii. che prevedono anche la valutazione del profilo del *Rischio Ambiente* a tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio.

Dalla relazione progettuale risulta che il ciclo di lavoro comprenda anche la messa in riserva di carta e cartone, la loro successiva pressatura e riduzione volumetrica in balle con l'avvio a recupero presso altre aziende. Si rappresenta che qualora il materiale cartaceo in deposito superasse il quantitativo di 5.000 kg si configurerebbe l'esercizio dell'attività n. 34 dell'Allegato I del D.P.R. n. 151/2001 con la necessità di attivare le procedure sopra richiamate.

Si sottolinea infine che, ai fini della redazione del Piano di Emergenza Esterno da redigersi a cura dell' U.T.G. Prefettura di Treviso ai sensi dell'art. 26 bis del d.l. 4 ottobre 2018 n. 113 convertito con Legge 1° dicembre 2018, n. 132, il Piano di Emergenza Interno dovrà essere coerente alle indicazioni di redazione contenute nella nota congiunta del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento prot. 3058 del 13.02.2019.

Restando comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, la presente nota deve ritenersi quale parere sul progetto di ottimizzazione proposto.

Distinti saluti

Il Comandante
(P.D. ing. Rizzo)

rs

FIRMATO E TRASMESSO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE