

PROVINCIA DI TREVISO

Oggetto:	<p>PREVENZIONE INCENDI DI ATTIVITÀ INDIVIDUATA AL N. 36.1.B DEL D.P.R. N. 151/2011</p> <p><u>CONFORMITÀ ANTINCENDIO ESISTENTE PRATICA VVF N. 11618</u></p> <p>INTERVENTO AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI CON VARIANTE URBANISTICA A MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL</p> <p>DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO</p>
Ditta:	<p>BONAVENTURA S.R.L. VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N. 8 31020 – PREGANZIOL (TV)</p>
Ubicazione:	<p>VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N. 8 - 31020 PREGANZIOL (TV) INDIVIDUAZIONE CATASTALE PREGANZIOL: FOGLIO 22, PART. 242 INDIVIDUAZIONE CATASTALE MOGLIANO: FOGLIO 11, MAPP. 360-368-369-371-611</p>



31055 Quinto di Treviso (TV) - Italia

via Fagarè n. 3

☎ +39 0422 379956

✉ info@umstudio.it

*Studio tecnico di progettazione impianti
tecnologici, civili ed industriali, analisi energetiche,
prevenzione incendi, sicurezza*

27/02/2023

Il sottoscritto per. ind. Umberto Maglione, con studio in 31055 Quinto di Treviso, via Fagarè n. 3, CF _____ iscritto all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Treviso al n° d'ordine 62, in possesso dei requisiti di legge previsti per i professionisti antincendio ai fini del rilascio di certificazioni in materia, iscritto nell'elenco del Ministero degli Interni al codice alfanumerico TV 00062 P 0010; con riferimento all'intervento in oggetto e da informazioni assunte dalla ditta Bonaventura S.R.L., esprime le seguenti valutazioni:

- Trattasi di un nuovo ricollocamento del deposito delle traversine in legno esistente in un'area ancor più favorevole ai fini dell'irraggiamento termico in caso di incendio verso fabbricati e/o insediamenti circostanti;
- Dalle valutazioni e verifiche effettuate dell'irraggiamento termico verso edifici e insediamenti circostanti in caso di incendio del deposito, il valore risultato dai calcoli è abbondantemente inferiore a 12,6 kW/m²;
- Il quantitativo di traversine di legno stoccato in deposito rimane inferiore ai 500.000 kG. per cui rimane invariata l'attività 36.1.B individuata negli allegati I-III del D.P.R. 151/2011 già in possesso di Conformità Antincendio di cui alla SCIA depositata presso il Comando VVF di Treviso con nota prot. N. 4258 del 28.02.2019;
- Che un ulteriore deposito di cavi elettrici isolati con quantitativo inferiore a 10.000 kG. non rientra nell'attività 47.1.B del succitato Decreto.

Alla luce delle sopracitate valutazioni e considerazioni, fermo restando rigorosamente le condizioni descritte del sito e dei quantitativi del materiale in deposito, la nuova collocazione ai fini della Sicurezza Antincendio, **NON COSTITUISCE AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO RISPETTO ALLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO IN ESSERE.**

Al completamento dell'intervento suddetto, dovrà essere depositata presso il Comando VVF di Treviso da parte della ditta Bonaventura S.r.L., la SCIA con la relativa Dichiarazione di non Aggravio del Rischio Incendio a firma di professionista abilitato

Quinto di Treviso, 27/02/2023

Il tecnico

Per. ind. Umberto Maglione

Documento firmato digitalmente

