| IMPIANTO LUCE – LEGENDA SIMBOLI | |
|---|---|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
| | CASSETTA PORTA FRUTTI A TRE POSTI DA CARTONGESSO – SERIE (7) |
| | CASSETTA PORTA FRUTTI A QUATTRO POSTI DA CARTONGESSO – SERIE (7) |
| | PUNTO COMANDO – PULSANTE SERIE (7) |
| | PUNTO COMANDO – INTERRUTTORE LUMINOSO SERIE (7) |
| | PUNTO COMANDO – PULSANTE LUMINOSO SERIE (7) |
| | PUNTO COMANDO – INTERRUTTORE A PREENZIONE SERIE (7) |
| | PUNTO COMANDO SERVIENTE DA INFRARROSSI INCASSO A SOFFITTO, COMPLETO DI ALIMENTATORE, CAVO DI COLLEGAMENTO E ACCESSORI |
| | PUNTO COMANDO PER SENSORE DI PRESENZA DA INFRARROSSI INCASSO A SOFFITTO, COMPRENDENTE ANALOGO BOX COLLEGATO AL SISTEMA DI GESTIONE VIMA ELECTRONIC, COMPLETO DI ALIMENTATORE, CAVO DI COLLEGAMENTO |
| | PUNTO COMANDO – INTERBLOCCHERI 230 V – APPLICHARE SERIE (7) |
| | LAMPADA DI EMERGENZA PER INSTALLAZIONE ESCLUSIVAMENTE A PARETE, PRESENTE DI ALMENO DUE FARI ORIENTABILI, CON ALMENO UNA TESTA DIVISIBILE ALLA PLACCA,MODEL VIMA, ENERGY TECH TYPE EL 30 W – 1 ORE – ACCUMULATORE |
| | LAMPADA DI EMERGENZA PER INSTALLAZIONE ALTERNATA IN TETTO DI ALMENO DUE FARI ORIENTABILI, CON ALMENO UNA TESTA DIVISIBILE ALLA PLACCA,MODEL VIMA, ENERGY TECH TYPE EL 30 W – 1 ORE – ACCUMULATORE |

| LEGENDA SIMBOLI – QUADRETTI PRESE | |
|---|---|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE |
| | QUADRO ELETTRICO TIPIMA "TSC" AD ARMADIO EQUIPAGGIATO DI SCHEMERTE CALIBURSETTORI CHIAMATA GENERALE LA SEZIONE NORMALE DOVRÀ ESSERE CONTENUTA ASSOLUTAMENTE IN UN ARMADIO A PARETE |
| | CONTENITORE STAGNO IP55 CON LCD IPS INTERNO SEZIONE NORMALE +SOTTO SEZIONE CONTINUITÀ ASSOLUTA (U.A.)" |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE STAGNO IP55 CHIAMATA GENERALE SEZIONE CONTINUITÀ ASSOLUTA (U.A.) DERIVATO DA VERSO (LCD UPS) |
| | QUADRO PESANTE A PARETE CHIAMATA GENERALE SEZIONE NORMALE |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE STAGNO IP55 CHIAMATA "U.A.1 ALL. INSTALLATO A BORDO DELLE CARRIE AUTOMATICE ED EQUIPAGGIATO COME INDICATO NEL PARTICOLARE ALLEGATO (SEZIONE NORMALE) |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE IP44 INSTALLATO A PARETE ED EQUIPAGGIATO COME INDICATO NEL PARTICOLARE ALLEGATO (SEZIONE NORMALE) |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE 16A "D" CARICO INSTALLATO A PARETE ED EQUIPAGGIATO COME INDICATO NEL PARTICOLARE ALLEGATO (SEZIONE NORMALE) |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE 16A "D" CARICO TRAMITE MERCI INSTALLATO A PARETE ED EQUIPAGGIATO COME INDICATO NEL PARTICOLARE ALLEGATO (SEZIONE NORMALE E U.A.1) |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE 16A "D" CARICO TRAMITE MERCI INSTALLATO A PARETE ED EQUIPAGGIATO COME INDICATO NEL PARTICOLARE ALLEGATO (SEZIONE NORMALE) |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE 16A "D" CARICO TRAMITE MERCI INSTALLATO A PARETE ED EQUIPAGGIATO COME INDICATO NEL PARTICOLARE ALLEGATO (SEZIONE NORMALE) |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE 16A "D" CARICO SPAZIO INSTALLATO A PARETE ED EQUIPAGGIATO COME INDICATO NEL PARTICOLARE ALLEGATO (SEZIONE NORMALE E U.A.1) |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE 16A "D" CARICO INTERBLOCCHERI INSTALLATO A PARETE ED EQUIPAGGIATO COME INDICATO NEL PARTICOLARE ALLEGATO (SEZIONE NORMALE) |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE IP44 STAGNO TIPO "U.A.1 ALL. IP55 INTERBLOCCHERI INSTALLATO A PARETE ED EQUIPAGGIATO COME INDICATO NEL PARTICOLARE ALLEGATO (SEZIONE NORMALE) |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE IP44 STAGNO TIPO "U.A.1 ALL. IP55 INTERBLOCCHERI INSTALLATO A BORDO DELLE CARRIE ED EQUIPAGGIATO COME INDICATO NEL PARTICOLARE ALLEGATO (SEZIONE NORMALE) |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE 16A "D" IP44 STAGNO TIPO "U.A.1 ALL. IP55 INTERBLOCCHERI INSTALLATO A BORDO DELLE CARRIE ED EQUIPAGGIATO COME INDICATO NEL PARTICOLARE ALLEGATO (SEZIONE NORMALE) |
| | 1N°1+QUADRETTO PRESE 16A "D" IP44 STAGNO TIPO "U.A.1 ALL. IP55 INTERBLOCCHERI INSTALLATO A PARET