



Dal Zotto Srl
Via Pontello, 12
31035 Crocetta del Montello (TV)
ecoconsulting@arubapec.it

e per conoscenza a:

Provincia di Treviso
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO: Parere di competenza per lo scarico nel canale terziario Croce del Gallo di acque meteoriche derivanti dall'intervento di ammodernamento dell'impianto di recupero rifiuti a base di gesso in via della Ghiaccia - Crocetta del Montello fg. 11 mn. 600-1396-1528-1504-1507-1508-1535-ecc.

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 0020524 in data 31/07/2023;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2948/09;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Autorizzazioni e Concessioni sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

COMUNICA

parere favorevole, per quanto di competenza ed ai soli fini idraulici, allo scarico nel canale terziario Croce del Gallo di acque meteoriche derivanti dall'intervento di ammodernamento dell'impianto di recupero rifiuti a base di gesso in via della Ghiaia in Comune: Crocetta del Montello Foglio: 11 Particelle: 600-1396-1528-1504-1507-1508-1535-ecc., condizionatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni (con riferimento alla planimetria allegata):

1. lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle superfici presenti all'interno dell'area di proprietà di codesta Ditta, corrispondenti a circa 8.505 mq, nel canale terziario Croce del Gallo che scorre a confine tra i mappali 1436 e 1531 del foglio 11 di Crocetta del Montello e che recapita poi le acque a valle (circa 200 m) nel greto del Fiume Piave, al fine di non aggravare le condizioni idrauliche del canale medesimo, dovrà avvenire a seguito della ricalibratura, con incremento della sezione idraulicamente utile, del medesimo canale ricettore, che dovrà essere opportunamente dimensionata al fine di convogliare in sicurezza tutta la portata uscente dal sito produttivo, fino alla sua immissione nel greto del Piave;
2. preliminarmente all'esecuzione di qualunque opera dovranno ottenersi tutte le eventuali autorizzazioni formali per gli accessi e gli interventi sui terreni di altra proprietà (mappale 1531 del foglio 11 di Crocetta del Montello), nel rispetto di quanto sancito dal Codice Civile, al fine di non ledere i diritti di terzi e lasciando indenne il Consorzio da qualunque addebito;
3. lo scarico delle acque meteoriche nel canale Croce del Gallo dovrà essere effettuato previa realizzazione di un pozzetto di ispezione posto subito a monte del punto di immissione delle acque nell'alveo (punto B della planimetria allegata) e dovrà essere a vista, sopra il livello idrometrico medio e comunque a quota opportuna al fine di evitare rigurgiti;
4. l'inclinazione della tubazione di scarico nel canale Croce del Gallo, nel tratto finale, dovrà essere a favore di corrente e la sagomatura dello sbocco dovrà essere a filo e profilata secondo la pendenza della sponda;
5. in corrispondenza del punto di sbocco a canale dovrà essere realizzata una idonea difesa di sponda con posa di massi roccia calcarea di adeguata pezzatura, al fine di evitare erosioni attorno alla tubazione;
6. tutti gli oneri di manutenzione, pulizia ed espurgo periodico del tratto di canale Croce del Gallo interessato dalle lavorazioni di cui sopra rimarranno perennemente in capo a codesta Ditta, sia in caso di necessità, sia in caso di semplice richiesta del Consorzio;
7. le finiture del contorno devono essere tali da non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica dei lotti attigui (ripristino arginelli, mantenimento scoli, ecc.) nel rispetto di quanto sancito dal Codice Civile in materia di scolo delle acque (artt. 908-913); in particolare dovranno essere garantite delle pendenze adeguate di tutte le superfici scolanti tali da garantire un deflusso naturale delle acque di ruscellamento verso i previsti dispositivi di captazione;
8. dovrà sempre prevedersi una via di deflusso verso punti di captazione (fossati, scoline ecc...) o aree temporaneamente allagabili in sicurezza per le acque in eccesso nel caso, sempre possibile, di insufficienza della rete di smaltimento in progetto;
9. il Consorzio declina ogni responsabilità in merito a danni e/o problematiche che dovessero verificarsi a seguito del mancato recepimento di quanto sopra esposto o difettosa esecuzione delle opere;
10. Il parere viene rilasciato fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi e le competenze attribuite ad altri Enti /Autorità in relazione all'intervento da realizzare rimanendo obbligo della Ditta acquisire le ulteriori autorizzazioni e i pareri necessari a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il presente parere non costituisce autorizzazione all'esecuzione di opere idrauliche. Il rilascio del formale provvedimento autorizzativo dovrà essere espressamente richiesto dai rispettivi proprietari allegando copia degli elaborati progettuali, rispondenti alle prescrizioni sopra esplicitate.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Allegati: Planimetria

Responsabile del procedimento: ing. Paolo Pellizzari
Istruttore: geom. Alessio De Nardi