



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data: 28 FEB. 2022 | Protocollo N° 91519 / 88.00.11.04.00 | Classifica C.10.A.01.A | Allegati N°

OGGETTO: DAL ZOTTO S.r.l.

Ampliamento dell'impianto di recupero inerti da demolizione con impianto di recupero rifiuti a base di gesso. Comune: Crocetta del Montello (TV)  
Procedimento autorizzativo unico di VIA ai sensi dell'art. 27-bis e 208 del D. Lgs. 152/2006

Spett.le  
PROVINCIA DI TREVISO  
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

In relazione alla Conferenza di Servizi Preliminare indetta in esito della riunione del Comitato provinciale VIA del 3 febbraio 2022 e a quanto richiesto con nota prot. 6413 del 07/02/2022, si comunica quanto segue.

Esaminata la documentazione fornita, le opere proposte di nuova realizzazione risultano (rif. Tav. 5 "stato sovrapposto(stato di progetto/stato autorizzato) - planimetria"):

- compatibili con le norme tecniche di attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni per quanto attiene l'intervento "area privata scoperta da impermeabilizzare in asfalto a favore attività recupero rifiuti non pericolosi con nuovo progetto di ampliamento" (art. 11, comma 1 lett. d);
- non compatibili con le medesime norme tecniche per quanto attiene la realizzazione di nuovi volumi in area fluviale ("stato di progetto", retino rosso pieno).

Ciò posto, l'intervento proposto non è autorizzabile per gli aspetti della sicurezza idraulica.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE  
ing. Salvatore Patti

Referente: Diego Salvador  
tel. 0422 657535 e-mail: diego.salvador@regione.veneto.it

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico*

**Unità Organizzativa Genio Civile Treviso**

Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso  
Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 - 657547

e-mail: [geniocivileTV@regione.veneto.it](mailto:geniocivileTV@regione.veneto.it) - P.E.C. : [geniociviletv@pec.regione.veneto.it](mailto:geniociviletv@pec.regione.veneto.it)

**Codice Univoco Ufficio 1IPOUG**