

Spett.le  
DAL ZOTTO SRL  
Via della Ghiaia  
31035 Crocetta del Montello (TV)

**Oggetto:** nuovo impianto lavorazione gesso

Dichiarazione di non assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Con la presente, il sottoscritto geometra Gabriele Zanon con studio in via Niccolò Tommaseo, 31/a Mirano (Ve), iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia con n.2207 e negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs. 139/06 ex L.818/84 con numero VE02207G00150, in qualità di tecnico incaricato DICHIARA quanto segue:

sulla base delle informazioni ricevute dalla ditta Dal Zotto Srl, in merito al nuovo impianto lavorazione gesso da realizzarsi presso la sede di via della Ghiaia in Crocetta del Montello (Tv) e di cui al progetto *“ammodernamento impianto lavorazione gesso tramite utilizzo volume autorizzato in via di esecuzione (silos), in adeguamento a parere del genio civile del 28.02.2022 prot. 91519 e del comune di Crocetta Montello del 02.03.2022 prot. 2599, per gli interventi confermati dal Genio, con modifica perimetro area generale dedicata a impianto rifiuti e quantità di lavorazione e conseguente adeguamento edilizio e architettonico-ambientale aree scoperte e vasche in variante a P.C. 2010-092-01 del 11/05/2018 e in modifica Autorizzazione Unica n. 583 delibera del 18/01/2014 prot. 136739”*, non si riscontrano nuove condizioni operative riconducibili a quelle di cui all'allegato I del DPR 151/11 ai fini dei controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

Nello specifico, le condizioni lavorative e i quantitativi di materiale combustibile/infiammabile in deposito risultano sempre inferiori alle soglie di riferimento per le attività dell'allegato al DPR 151/11.

Infatti, NON si prevede:

- un eventuale deposito di carta, cartoni e similari con quantitativi superiori a 5000 kg (riferimento all'attività n.34 dell'allegato al DPR 151/11);
- un eventuale deposito di materie plastiche con quantitativi superiori a 5000 kg (riferimento all'attività n.44 dell'allegato al DPR 151/11);

- un eventuale gruppo per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motore endotermico o impianto di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.

Rimane operativo e regolarmente mantenuto un impianto di distribuzione di carburanti per l'alimentazione dei mezzi aziendali e in possesso delle previste autorizzazioni, fra cui la conformità antincendio attestata anche con l'attestazione di rinnovo periodico del 10/02/2022 prot. VVF 3259.

In fede.

Mirano (Ve) 24 ottobre 2022

  
Geom. Gabriele Zanon