

Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici  
Unità Organizzativa Agenti Fisici Area EST

Vs. Rif. del

Ns. Rif. del

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Classificazione: 10.20.06

Rif. pratica: 22LUM205

Pec: Alla Provincia di Treviso  
[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

**Oggetto: Nuovo impianto di recupero rifiuti e autodemolizione - Proponente:ZAMET S.r.l. - Comune di localizzazione: Orsago (TV) - Procedura di Verifica dell'assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006.  
PROGETTO ILLUMINOTECNICO. Richiesta integrazioni.**

In riferimento alla pratica in oggetto si precisa che:

- Per gli aspetti tecnici è di riferimento la nuova norma UNI 10819:2021;
- Non sono state fornite le tabelle fotometriche;
- La temperature di colore di 4000 K non è conforme alle linee guida Arpav;
- Le luminanze e gli illuminamenti medi mantenuti non dovranno essere superiori, entro le tolleranze (dell'ordine del 15%), a quelli minimi previsti dalle norme di sicurezza specifiche UNI per le categorie/riferimenti illuminotecnici selezionati (art. 9, comma 2, lettera c).

Si chiede pertanto che il progetto sia revisionato e integrato secondo i punti sopra riportati e seguendo le linee guida disaponibili sul sito Arpav all'indirizzo: <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1>

Cordiali saluti

Il Dirigente UO Agenti Fisici Area Est

Responsabile del procedimento: dott. Andrea Bertolo

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Licia Canal, sede di Treviso, tel. centralino 0422 558500

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV