

Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici
Unità Organizzativa Agenti Fisici Area EST

Vs. Rif. 1479 del 11/01/2023

Ns. Rif. 2490 del 11/01/2023

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Classificazione: 10.20.06

Rif. pratica: 23LUM027

Alla Provincia di Treviso
Pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: PRIX QUALITY S.P.A. Progetto ampliamento superficie vendita di unità commerciale in centro commerciale (media struttura di vendita) sito in via Trento,14 a Castello di Godego. L.R. 17/09. Valutazione Progetto illuminotecnico.

In riferimento alla pratica in oggetto, considerato che l'impianto di illuminazione è già esistente e riscontrato che la temperatura di colore correlata è di 4000 K, si chiede che, al momento della sostituzione dei punti luce, vengano utilizzati apparecchi con TTC non superiore a 3000 K, come da Linee Guida Arpav.

Cordiali saluti

Il Dirigente UO Agenti Fisici Area Est

Responsabile del procedimento: Andrea Bertolo
Responsabile dell'istruttoria: Licia Canal, sede di Treviso, tel. centralino 0422 558500

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV