

# ELETTROSTUDIO

S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Parco Munari, 2 - 31041 CORNUDA (TV) - Tel 0423 639630 - E-MAIL info@elettrostudiosrl.eu

**Committente** : **voestalpine**  
ONE STEP AHEAD

**Indirizzo** : **voestalpine Wire Italy srl**  
**Via Foscarini, 44**  
**31040 Nervesa della Battaglia (TV)**

**Oggetto** : **Fascicolo tecnico illuminazione  
esterna piazzale e parcheggio**

**Data** : **07/09/2023**

**DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA**  
**L.R. 17/09**

Cornuda, 07/09/2023

## **DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA L.R. 17/09**

Gli apparecchi previsti sono da ritenersi conformi alla L.R. 17/09 per i seguenti punti:

- Per costruzione in quanto dotati di vetro planare e ottica che garantisce un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0,49 candele (cd) per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi e oltre.
- Per installazione in quanto saranno installati su pali con angolo pari a 0° e quindi privi di orientamento verticale (deducibili anche da elaborati grafici e verifiche illuminotecniche).
- Per rendimento in quanto superano ampiamente i 90 Lm/W previsti dalla legge.
- Sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq.
- Sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore ventiquattro.
- Per temperatura calore in quanto la norma non da prescrizioni particolari in tal senso.

Pertanto si dichiara il rispetto in toto della legge regionale 17/09.