



CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso
31056 RONCADE - Via Roma n° 53 - tel. 0422 846241
C.F.: 800009430267 -P.IVA 00487110264

Prot. assegnato dal sistema

Roncade, lì 04.08.2023

Alla
PROVINCIA DI TREVISO
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO

pec protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO: Ditta Azienda Agricola Elisa di Scarabello Mirco - Roncade. Progetto di ampliamento dell'allevamento di suini ai fini di migliorare il benessere animale, la quantità di produzione e la sostenibilità ambientale per una zootecnia 4.0 in Comune di Roncade. Procedimento autorizzativo unico VIA, AIA – Titolo edilizio - ai sensi dell'art. 27-bis e art.29-ter comma 4 del D.lgs. 152/2006. Nota prot. 2022/0040652 della Provincia di Treviso. Verifica documentazione.

In riferimento alla nota prot. 2023 del 27 giugno 2023 con la presente, a seguito della verifica della documentazione presentata dalla Ditta, si è potuto rilevare:

1) Documentazione Studio di Impatto Ambientale:

- La mancanza della documentazione relativa alla Valutazione degli Impatti in Fase di cantiere, cioè della fase di esecuzione dell'intervento;
- La mancanza della Valutazione degli Impatti relativi al tema energia mediante la comparazione tra i consumi pre intervento e quelli post intervento;
- La mancanza della Valutazione dell'impatto delle emissioni dei mezzi utilizzati dalla Ditta sulla viabilità del Comune di Roncade, nonché nei comuni limitrofi interessati dagli impatti, in quanto; vista l'entità dei mezzi utilizzati dall'Azienda Elisa in un anno solare si ritiene **indispensabile** conoscere l'entità dell'inquinamento prodotto.

2) Procedimento Autorizzativo Unico

- La mancanza dei progetti della cabina utente e di e-distribuzione;
- La mancanza dell'eventuale progetto della linea media tensione di alimentazione della cabina (derivante da preventivo di connessione o da preventivo e distribuzione in caso di solo prelievo) o, in alternativa, deve essere indicato specificatamente che viene stralciato;
- Nel progetto dell'impianto elettrico mancano le planimetrie per quanto riguarda il riscaldamento delle cuccette forza motrice etc. in quanto ci sono i progetti dei quadri e delle planimetrie per la sola illuminazione, quindi il tutto risulta incompleto.

A disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Lillo Arch. Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

AL/al