



Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**  
TREVISO  
"Incede per ignes"

Ufficio prevenzione incendi

Spett.le Marcon Bruno

presso MARCON S.r.l.  
Via Dei Rizzi 4 – Maser  
ambiente@pec.smaltimentimarcon.it

Pratica n° **76789**  
(da citare nella corrispondenza)

e, p.c.: Al Comune di Maser

**OGGETTO: Valutazione progetto** (art. 3 comma 3 del DPR 151/11) – Rif. prot. n° 17871 del 18.07.2023  
Ditta: **MARCON S.r.l.** - sita in Via Dei Rizzi – Maser, attività soggetta a controllo, ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n° 151, per le seguenti attività:

- 34.2.C Fabbricato adibito a deposito di carta, cartoni e prodotti cartotecnici con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg con impianto fotovoltaico in copertura.
- 44.1.B Stabilimento in cui si detengono materie plastiche con quantitativi superiori ai 5.000 kg

Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di valutazione del progetto inoltrata dalla ditta indicata in oggetto riguardante:

- La variazione dei quantitativi stoccati all'interno di fabbricato di nuova realizzazione riguardanti la riduzione volumetrica di cartoni e deposito di balle di cartone nonché deposito di materiale plastico.

Al riguardo si comunica che **le misure antincendio proposte risultano coerenti alla regola tecnica**

Il progetto dovrà essere realizzato con gli accorgimenti e le modalità costruttive di cui alla documentazione tecnica presentata e per quanto non espressamente previsto in progetto, rispondente al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. nonché nel rispetto della vigente legislazione in tema di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 ed all'allegato IV al D. Lgs 81/2008.

Per ogni particolare non descritto dovranno comunque essere rispettati tutti i disposti legislativi e le normative di sicurezza applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata.

Il titolare è tenuto a produrre, al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività, specifica istanza, con le modalità previste dall'articolo 4 del citato D.P.R. n° 151/2011, mediante **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** corredata della documentazione tecnica prevista dal D.M. 07/08/2012 e di seguito riportata:

- Asseverazione (**Mod. Pin 2.1-2018 Asseverazione**), attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;
- Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera. (**mod. PIN 2.2-2018 CERT.REI.**)
- Dichiarazione inerente i prodotti impiegati (**mod. PIN 2.3-2018-DICH.PROD.**), ai fini della:
  - reazione al fuoco dei materiali di arredo e/o rivestimento.
  - resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte.
- Dichiarazione di conformità di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n° 37 o, in alternativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del predetto Decreto 37/2008, certificazione di impianto a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs 139/06 (**mod. PIN 2.5-2018 CERT.IMP.**) per l'impianto:
  - di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica.
  - di adduzione del combustibile gassoso.
  - di estinzione degli incendi, costituito da naspi e/o idranti e/o da impianto sprinkler.
  - di segnalazione manuale e/o di rilevazione automatica d'incendio.
  - di trasporto e utilizzazione di gas combustibili allo stato liquido e aeriforme.
  - Impianto fotovoltaico
- Certificazione di impianto a firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs 139/06 (**mod. PIN 2.5-2018 CERT.IMP.**) per l'impianto:
  - di evacuazione fumi e calore
  - di trasporto e utilizzazione di gas combustibili allo stato liquido e aeriforme.
  - di trasporto e utilizzazione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti.
  -

Tutti gli stampati per la compilazione delle domande e della documentazione tecnica sono disponibili sul sito web [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica  
Isp. Ant. Esp. Tonetto Stefano  
*firmato ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82*

Per il Comandante Provinciale  
(COSTA)  
D.V. Giuseppe Quinto  
*firmato ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82*