

Nuova Recycling Srl
arxem@pec.it

OGGETTO: Richiesta integrazioni con sospensione dei termini di evasione per la pratica protocollo n. 0008540 del 28/03/2024 per l'ampliamento di un impianto esistente di recupero inerti in comune di Nervesa della Battaglia (foglio 33 mappali 212-277-272-273-274-275).

Con riferimento alla Vostra nota protocollata al n. 0008540 in data 28/03/2024, vista l'istruttoria finora svolta dal Settore Autorizzazioni e Concessioni sulla base degli elaborati trasmessi, si comunica che, per poter procedere, risulta indispensabile acquisire le informazioni integrative di seguito elencate:

1. una Relazione di Compatibilità Idraulica che preveda un volume di invaso compensativo non inferiore a 793 mc (il volume di invaso previsto di 500 mc non risulta adeguato a garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica);
2. Planimetrie e sezioni tipologiche delle misure di compenso previste;

Si invita a trasmettere al Consorzio, entro il termine di giorni 20 (venti) dal ricevimento della presente, la documentazione sopra richiesta.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2 c.7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, i termini per la conclusione del procedimento si intendono sospesi a far data dalla presente comunicazione e fino alla formale acquisizione della documentazione integrativa.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Pellizzari
Capo Settore Autorizzazioni e Concessioni

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Responsabile del procedimento: ing. Paolo Pellizzari
Istruttore: ing. Gabriele Mereu