



energy to inspire the world

Padova, 31 ottobre 2024  
DI-NOR/TECES/BEL. Prot. 1058  
NOR/MON/24058  
EAM84019

Spett.le  
**Provincia di Treviso**  
c.a. dott.ssa Milan Michela  
Via Cal di Breda, 116  
31100 Treviso (TV)  
Pec:  
[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)

E, p.c.  
Spett.le  
**Nuova Recycling S.r.l.**  
Via Prima Strada, 35  
35129 Padova (PD)  
Pec: [nuovarecyclingsrl@pec.it](mailto:nuovarecyclingsrl@pec.it)

Spett.le  
**Snam Rete Gas S.p.A**  
**Centro di Montebelluna**  
Via Feltrina Sud 137  
31044 Montebelluna (TV)

**Oggetto: NUOVA RECYCLING SRL, COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI - PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO ART 27-BIS, 208 E 184 TER DEL DLGS 152/2006 – CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA, ART. 208 - ART. 27 BIS COMMA 5, DLGS 152/2006**  
**Metanodotto: ALL. TRAFILERIE VENETE DN 100**

In relazione alla convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria, indetta per il giorno 31 ottobre 2024, notificata con Vostra comunicazione prot. 2024/53666 del 24 settembre 2024, riguardante le opere in oggetto, siamo a comunicarVi che Snam Rete Gas Spa sarà rappresentata dal Sig. Franco Pozzobon ([franco.pozzobon@snam.it](mailto:franco.pozzobon@snam.it)).

Ricordiamo che i fondi in oggetto sono gravati da servitù di metanodotto che prevede - tra l'altro - la possibilità per SNAM Rete Gas di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e

**Distretto Nord Orientale**  
Largo F. Rismondo, 8  
35131 Padova  
Tel. centralino + 39 049 8209111  
Telefax + 39 049 8209331  
Chiama Prima di Scavare 800 900 010  
[distrettonor@pec.snam.it](mailto:distrettonor@pec.snam.it)

**snam rete gas S.p.A.**  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.  
Società con unico socio



le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 12,50 lasciando la fascia asservita a terreno agrario e potrà eseguire le normali coltivazioni oltre ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Nel contempo esprime, per quanto di competenza, proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera, a condizione che venga realizzata come da progetto e che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- I lavori di realizzazione nei tratti interferenti la nostra condotta dovranno essere preventivamente concordati con il nostro Centro in indirizzo (tel. 800 900 010), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice, fornendo anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi la necessaria assistenza con proprio personale;
- Le Vostre eventuali opere di scavo in prossimità della ns. condotta, oltre che ad eventuali demolizioni, potranno avvenire con mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di 0,50 m dal metanodotto, la restante parte a mano. Resta inteso le Vs. lavorazioni dovranno essere svolte alla presenza del ns. personale e dovranno essere rispettate tutte le modalità operative richieste, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- Nel tratto in parallelismo con la ns. condotta, la Vostra nuova trincea drenante in progetto dovrà essere realizzata ad una distanza non inferiore a metri 7,40 dal nostro metanodotto;
- La Vostra nuova tubazione di convogliamento acque di scarico dovrà essere posata come riportato nel Vostro elaborato progettuale;
- All'interno della fascia asservita non dovranno essere realizzati depositi di materiali e/o parcheggi anche se provvisori;
- Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- Resta altresì inteso che, ad esclusione di quanto autorizzato, la fascia asservita dovrà essere mantenuta a terreno agrario e non potranno essere costruite nuove opere di qualsiasi genere, come fognature e canalizzazioni chiuse, impianti elettrici, gazebi, ricoveri attrezzi, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta;
- Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati, o comunque a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra.



Vi specifichiamo altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vs. opere avvenga in difformità al progetto allegato alla richiesta, il presente parere dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo da parte Vostra, di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, Snam Rete Gas S.p.A. si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione dell'opera in oggetto.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Sottolineiamo infine che, il metanodotto in questione è in pressione ed esercizio, pertanto all'interno della fascia asservita, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Montebelluna (tel. 800 900 010) resta a Vostra disposizione per gli ulteriori eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.



Business Unit Asset Italia  
Trasporto  
Distretto Nord/Orientale

Director  
Marco La Monica