



MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
*Comando Provinciale Vigili del Fuoco*

**TREVISO**

*Ufficio Prevenzione Incendi*

Via S. Barbara n° 5 – 31100 Treviso, Telefono 0422/358.127-.128-.129, Fax 0422/358.175

PEC [com.prev.tv@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.tv@cert.vigilfuoco.it)

**ATTESTAZIONE DI RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI E  
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO  
- CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI -**

Spett.le SIG.

presso **PREZERO POLYMERS ITALY S.P.A.**  
VIA DELL'ARTIGIANATO - LOC . ONE' N. 3,  
31010 FONTE (TV)

[prezeropolymers\\_italy@legalmail.it](mailto:prezeropolymers_italy@legalmail.it)

e, p.c.: Al Comune di Fonte

**OGGETTO:** **PRATICA N° 49681**, rif. prot. n° 18149 del 21/07/2023 e rif. prot. n° 19044 del 01/08/2023.-  
**Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (art. 4 del DPR 151/11).-  
Ditta: **PREZERO POLYMERS ITALY S.P.A.** sita nel comune di Fonte in VIA DELL'ARTIGIANATO - LOC . ONE' 3,  
soggetta a controllo, ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n° 151, per le seguenti attività:

44.2.C	Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg
44.2.C	Depositi di materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 kg
70.1.B	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq
70.1.B	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq
44.3.C	Impianti di produzione di materie plastiche (quantità > 5.000 kg)
44.3.C	Impianti di produzione di materie plastiche (quantità > 5.000 kg)
13.1.A	Distributori di carburanti liquidi (P.I.> 65 °C), tramite contenitori < 9 mc

Con riferimento alla **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** in oggetto richiamata, si comunica che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 151/2011 personale di questo Comando Provinciale, ha effettuato in data 13/09/2023 un controllo di prevenzione incendi al fine di accertare le condizioni di sicurezza per le attività in oggetto

All'atto del sopralluogo,

- ✓ visti i progetti approvati con nota prot. n° 4483 del 23/02/2023, con nota prot. n° 11791 del 25/04/2022 e con nota prot. n° 10353 del 30/04/2021;
- ✓ esaminata la documentazione allegata alle richieste di cui all'oggetto;
- ✓ esaminata la documentazione integrativa richiesta con la nota prot. n° 23168 del 20/09/2023;

**si attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.**

Si specifica che in caso di modifiche dell'attività il responsabile è tenuto ad attuare quanto previsto dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8 del D.M. 07/08/2012.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell' art. 6 del D.P.R. 151/2011.

Si ricorda, infine, che entro **5 (cinque)** anni dalla data di rilascio della **SCIA (21/07/2023)** il titolare dell'attività in questione è tenuto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011, a presentare presso gli uffici competenti dello scrivente Comando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica

per Il Comandante Provinciale  
(COSTA)