



# COMUNE DI FOLLINA

Via Sanavalle n.14 – C.A.P. 31051

PROVINCIA DI TREVISO

C.F. 84000810261 - P.IVA 00538080268 - Tel. 0438 9733 - Fax 0438 970008



Prot. n. 1461

Follina, 10 febbraio 2022

Pratica: P19002 (da citare nella corrispondenza)

Trasmissione tramite PEC:

[everest@legalmail.it](mailto:everest@legalmail.it)

Spett.le  
Everest s.r.l.  
Via Roma 98  
31050 Miane (TV)

**OGGETTO: Richiesta di parere preventivo all'immissione nella fognatura comunale delle acque meteoriche di acque reflue industriali depurate provenienti da uno stabilimento produttivo (ex DOC MOBILI). Comunicazioni.**

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, pervenuta in data 02.08.2021, prot. n. 8602, ed integrata in data 18.11.2021, prot. n. 13058, si comunica quanto segue:

*“Vista la perizia idraulica a corredo dell'istanza, redatta dall'ing. Stefano Fedrigo, in via preventiva e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'immissione nella condotta delle acque meteoriche comunale delle acque reflue industriali depurate provenienti dallo stabilimento produttivo (ex DOC MOBILI).*

*Si precisa che dovrà essere previsto un pozzetto di ispezione in proprietà privata, prima della immissione delle acque reflue industriali depurate nella condotta della fognatura pubblica e che dovranno essere previsti idonei accorgimenti atti a evitare eventuali risalite di acqua all'interno delle tubazioni di scarico poste in proprietà (es. inserimento di valvole tipo “Clapet” nelle tubazioni stesse che si chiudono meccanicamente in caso di riflusso dell'acqua) e che in ogni caso il Comune di Follina non risponderà in caso di eventuali danni cagionati da allagamenti dovuti al reflusso d'acqua all'interno delle tubazioni di scarico poste in proprietà. La richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la Richiesta di Autorizzazione allo Scarico dovranno essere inoltrate alla Provincia di Treviso e al Comune di Follina, tramite lo sportello unico attività produttive, così come previsto dal D.P.R. 160/2010”.*

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio  
arch. Stefano Cominato

Responsabile del procedimento  
Geom. Michela Dal Toè  
Tel 0438/9733207