



COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

Via IV Novembre, nr. 31 Crespano 31017 Pieve del Grappa -TV-

Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica

Tel. 0423 - 07 8904
Fax 0423 - 078999

PEC: comune.pievedelgrappa.tv@pecveneto.it

C.F. 92045530265
P.I. 04994310268

Prot. n. 6056
Pratica edilizia P.D.C. n 4/2025
Unipass: --

Pieve del Grappa 17/04/2025

Alla

PROVINCIA DI TREVISO
SETTORE Ambiente e Pianificazione Territoriale
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale
Via Cal di Breda 116
31100- Treviso
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

**OGGETTO: AIA - Provvedimento Autorizzatorio Unico - Santa Laura Soc. Agr. S.S.
PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO DI VIA – AIA – TITOLO EDILIZIO AI SENSI
DELL'ART. 27-BIS, 29 TER DEL D.LGS. 152/2006
Richiesta di Permesso di Costruire RISTRUTTURAZIONE ALLEVAMENTO AVICOLO
Ubicazione: VIA GIARE - Dati catastali:
Sez. U Foglio 15 M.n. 543 sub 2 - 3 -5, M.n. 550 sub 2 - 3 - 4 - ZTO EDAP
zona soggetta a vincolo paesaggistico art.136 lett. c) - d) D.Lgs.42/04 - D.M. 16/11/1973
Richiesta documentazione integrativa art.20 D.P.R. 380/01**

Con riferimento alla richiesta presentata in data 10/02/2025 dalla ditta SANTA LAURA SOC. AGRICOLA S.S. finalizzata ad ottenere il provvedimento autorizzatorio unico per il progetto di "ri strutturazione di allevamento avicolo" di cui all'oggetto, vista la comunicazione della Provincia di Treviso in data 18/03/2025 prot.15142, esaminata la documentazione per esperire la relativa istruttoria, ai sensi del comma 5 dell'art.20 del D.P.R. 380/01, si richiedono le seguenti integrazioni documentali:

1. Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della Valutazione di compatibilità idraulica allegata al Piano degli Interventi del Comune di Pieve del Grappa nelle ipotesi ivi previste a firma di geologo o ingegnere completa di relazione idraulica, elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica.
Nel caso di valori di superficie impermeabilizzata superiore a mq 500 è richiesto il parere del Consorzio di Bonifica Piave.
2. In relazione alla nuova Cabina elettrica prevista a sud del lotto, si richiede che siano indicate le distanze minime dal confine stradale della cabina e della relativa recinzione considerando anche la posizione in corrispondenza della curva.
3. Recinzioni. Siano precisate con idonei elaborati grafici le caratteristiche delle recinzioni previste in progetto con sezioni in più punti, indicazione delle altezze massime, materiali previsti, eventuali muri/muretti.

La denuncia dei lavori in Zona Sismica dovrà essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.

Si richiede la sospensione dei termini previsti del procedimento fino alla consegna della documentazione integrativa richiesta.

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della legge 7.08.1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è arch. Andrea Petrecca, responsabile del Servizio associato di Urbanistica, edilizia privata.

Distinti saluti.

Il responsabile del Servizio
f.f. Geom. Diego Fabbian

Documento in firma digitale

*Per informazioni:
Responsabile istruttoria Bortolazzo Elena (Tel 0423/078918)
Petrecca Andrea (0423/539325)*