

RIF. ZARATTINI ALLEVAMENTO ZANUSSO PIEVE DEL GRAPPA CAPANNONE 1 - LAYOUT ELETTRICO

POMPA COOLING MODELLO BA11
PRESA 220 VOLT PER POMPA COOLING
TIPO " TEDESCA "
SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE CONTINTORE
PER PRESA TIPO *BITICINO MATIX*

MOTORE ESTERNO PER FINESTRE ESTIVE
0,18 KW · CON 2 FINECORSIA
1 CHIUSURA, 1 APERTURA
CON POTENZIOMETRO
ESTIVA SX

MOTORE INTERNO PER FINESTRE INVERNALI
0,18 KW CON 2 FINECORSIA
1 CHIUSURA, 1 APERTURA
CON POTENZIOMETRO
INVERNALE SX TESTATA

CONTALITRI ACQUA 3/4"
(1 IMPULSO = 1 LITRO)

SONDA GENERATORE 1

SONDA GENERATORE 2

SONDA GENERATORE 3

LATO SX

SONDA XP 29
(DA POSIZIONARE ASSIEME ALLA SONDA TEMPERATURA AMBIENTE)

SONDA TEMPERATURA BULBO UMIDO SXPS

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE SX

SONDA C02
ATTENZIONE:
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI AL FINE DI PREVENIRE LA SUA DURATA

N. 8 VENTILATORI MODELLO EUROEMME EC52 MOTORE HP. 1,00 0,75 KW

LATO DX

GENERATORE N.1

GENERATORE N.2

GENERATORE N.3

PRESA 220 VOLT PER POMPA COOLING TIPO " TEDESCA "
SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE CONTINTORE PER PRESA TIPO *BITICINO MATIX*
POMPA COOLING MODELLO BA11

MOTORE ESTERNO PER FINESTRE ESTIVE
0,18 KW · CON 2 FINECORSIA
1 CHIUSURA, 1 APERTURA
CON POTENZIOMETRO
ESTIVA DX

MOTORE INTERNO PER FINESTRE INVERNALI
0,18 KW CON 2 FINECORSIA
1 CHIUSURA, 1 APERTURA
CON POTENZIOMETRO
INVERNALE DX TESTATA

N. 4 PESE SILOS

N. 4 PESE SILOS

3000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1500

49500 CIRCA

DIE - TABATTINI ALLEVAMENTO ZANUSSO PIERRE DEL GRAPPA GARANNONE 1
 LAYOUT ATTREZZATURE
Tecnovicola

LA POSIZIONE DELLE PESA CAPI SONO DA CONDIVIDERE CON IL CLIENTE

GARANTEE		TAVOLA:	
ZARATTINI ALLEVAMENTO ZANUSSO PIEVE DEL GRAPPA CAPANNONE 1		SCHEMA COMPONENTI DA ALLACCIARE LAYOUT ELETTRICO	
2		LAYOUT ELETTRICO	GIOVANNI
1		SPEDITE IN PRESSIONE	DISEGNATO
0	11/20/20		
PRODOTTO: TECNICO-AGRICOLA - ZARATTINI ALLEVAMENTO ZANUSSO CAPANNONE 1			

ELEMENTI DA ALLACCIARE:

- N. 1 CENTRALINA QFARM e RELATIVO QUADRO DI POTENZA
- N. 8 VENTILATORI MUNTERS ECS2 KW 0,75 MOTORE HP. 1.0
- N. 2 ALLACCIAMENTO PRESA 220 VOLT PER POMPA COOLING (TIPO "TEDESCA" SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE CONTENITORE PER PRESA TIPO BITICINO MATIX) PER BLOCCHI COOLING LATERALI 18 ML. POMPA UTILIZZATA MODELLO BA11 (VEDI SCHEDA TECNICA)
- N. 2 MOTORI KW 0,18 PER GESTIONE FINESTRE ESTIVE LATERALI (DX E SX)
- N. 2 MOTORI KW 0,18 PER GESTIONE FINESTRE INVERNALI (DX E SX)
- N. 4 SONDE (ESTERNA + BULBO UMIDO + TEMPERATURA VENTILAZIONE + XP29)
- N. 1 SONDA CO2
- N. 1 MODULO XP29 (ALLARME OPZIONALE DA ALIMENTARE SEPARATAMENTE DAL QUADRO QFARM)
- N. 1 DEPRESSIMETRO DP59/W (ATTENZIONE: PROTEGGERE I TUBI DELL'ARIA ED EVITARE STROZZATURE E MONTARE TUBI DI PASSAGGIO DELL'ARIA CON SONDE ALL'INTERNO ALL'ESTERNO DEL CAPANNONE)
- N. 1 SONDA UMIDITA' ESTERNA
- N. 3 ALLACCIAMENTO GENERATORI + GESTIONE POTENZA (VERRA' FORNITO SOLO IL CONTATTO)
- NOTA BENE: PREDISPORRE PER OGNI GENERATORE:**
- N. 2 FILI AGGIUNTIVI AL QUADRO POLA OLTRE I CAVI DI ALIMENTAZIONE E ACCENSIONE PER IL BLOCCO GENERATORE
- N. 3 SONDE PER RISCALDAMENTO GENERATORI
- N. 1 USCITA COCLEA
- N. 1 USCITA MANGIATORE
- N. 1 USCITA 0-10 V PER GESTIONE LUCI DIMMERABILI
- N. 1 USCITA ACQUA
- N. 1 INGRESSO PER CENTRALINI
- N. 1 INGRESSO PER SENSORE TRAMOGGIA
- N. 1 GESTIONE LINEA LUCI DIMMERABILI
- N. 2 MOTORI PER SOLLEVAMENTO ATTREZZATURE 0,25 KW CON FINESCORSA
- N. 2 GRUPPO TRAINO PER MANGIATORE 0,55 KW HP 0,75 (N.1 FINESCORSA CHIAMATA, N.1 FINESCORSA D'EMERGENZA)
- N. 1 GRUPPO COCLEA SILOS HP 1,00 CON:
- N. 1 FINESCORSA D'EMERGENZA PER LA CHIAMATA VERRANNO UTILIZZATI
- N. 2 SENSORI CAPACITIVI DELLE N.2 TRAMOGGIE DELLE N.2 LINEE DI MANGIATORI
- N. 4 ALLACCIAMENTO PRESA 220 VOLT PER PARANCO ELETTRICO PER SOLLEVAMENTO ABBEVERATOI (TIPO "TEDESCA" SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE CONTENITORE PER PRESA TIPO BITICINO MATIX) VEDI CARATTERISTICHE TECNICHE ALLEGATE.
- N. 1 AMPLIFICATORI TLC0 PER COLLEGAMENTO TRA PESA POLLI E CENTRALINA
- N. 2 AMPLIFICATORI TLC2 PER COLLEGAMENTO TRA PESA SILOS E CENTRALINA
- N. 1 PIATTI DI PESATURA SOSPESO PER POLLI PWS1
- N. 8 CELLE SILOS
- N. 1 CONTATORE ACQUA 1" (1 IMPULSO = 1 LITRO)

NOTA BENE:
CONSULTARE IL MANUALE D'INSTALLAZIONE PER IL CORRETTO ALLACCIAMENTO DEL SISTEMA QFARM. PER EVENTUALI SPOSTAMENTI CONSIDERARE SEMPRE 10CM IN PIU' DI CAVO IN OGNI SONDA

LA POSIZIONE DELLE PESA CAPI SONO DA CONDIVIDERE CON IL CLIENTE

GARANTEE		TAVOLA:	
ZARATTINI ALLEVAMENTO ZANUSSO PIEVE DEL GRAPPA CAPANNONE 1		SCHEMA COMPONENTI DA ALLACCIARE LAYOUT ELETTRICO	
2		LAYOUT ELETTRICO	GIOVANNI
1		SPEDITE IN PRESSIONE	DISEGNATO
0	11/20/20		
PRODOTTO: TECNICO-AGRICOLA - ZARATTINI ALLEVAMENTO ZANUSSO CAPANNONE 1			

ELEMENTI DA ALLACCIARE:

- N. 1 CENTRALINA QFARM e RELATIVO QUADRO DI POTENZA
- N. 8 VENTILATORI MUNTERS ECS2 KW 0,75 MOTORE HP. 1.0
- N. 2 ALLACCIAMENTO PRESA 220 VOLT PER POMPA COOLING (TIPO "TEDESCA" SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE CONTENITORE PER PRESA TIPO BITICINO MATIX) PER BLOCCHI COOLING LATERALI 18 ML. POMPA UTILIZZATA MODELLO BA11 (VEDI SCHEDA TECNICA)
- N. 2 MOTORI KW 0,18 PER GESTIONE FINESTRE ESTIVE LATERALI (DX E SX)
- N. 2 MOTORI KW 0,18 PER GESTIONE FINESTRE INVERNALI (DX E SX)
- N. 4 SONDE (ESTERNA + BULBO UMIDO + TEMPERATURA VENTILAZIONE + XP29)
- N. 1 Sonda CO2
- N. 1 MODULO XP29 (ALLARME OPZIONALE DA ALIMENTARE SEPARATAMENTE DAL QUADRO QFARM)
- N. 1 DEPRESSIMETRO DP59/W (ATTENZIONE: PROTEGGERE I TUBI DELL'ARIA ED EVITARE STROZZATURE E MONTARE TUBI DI PASSAGGIO DELL'ARIA CON SONDE ALL'INTERNO ALL'ESTERNO DEL CAPANNONE)
- N. 1 Sonda UMIDITA' ESTERNA
- N. 3 ALLACCIAMENTO GENERATORI + GESTIONE POTENZA (VERRA' FORNITO SOLO IL CONTATTO)
- NOTA BENE: PREDISPORRE PER OGNI GENERATORE:**
- N. 2 FILI AGGIUNTIVI AL QUADRO POLA OLTRE I CAVI DI ALIMENTAZIONE E ACCENSIONE PER IL BLOCCO GENERATORE
- N. 3 SONDE PER RISCALDAMENTO GENERATORI
- N. 1 USCITA COCLEA
- N. 1 USCITA MANGIATORE
- N. 1 USCITA 0-10 V PER GESTIONE LUCI DIMMERABILI
- N. 1 USCITA ACQUA
- N. 1 INGRESSO PER CENTRALINI
- N. 1 INGRESSO PER SENSORE TRAMOGGIA
- N. 1 GESTIONE LINEA LUCI DIMMERABILI
- N. 2 MOTORI PER SOLLEVAMENTO ATTREZZATURE 0,25 KW CON FINECORSO
- N. 2 GRUPPO TRAINO PER MANGIATORE 0,55 KW HP 0,75 (N.1 FINECORSO CHIAMATA, N.1 FINECORSO D'EMERGENZA)
- N. 1 GRUPPO COCLEA SILOS HP 1,00 CON:
- N. 1 FINECORSO D'EMERGENZA PER LA CHIAMATA VERRANNO UTILIZZATI
- N. 2 SENSORI CAPACITIVI DELLE N.2 TRAMOGGIE DELLE N.2 LINEE DI MANGIATORI
- N. 4 ALLACCIAMENTO PRESA 220 VOLT PER PARANCO ELETTRICO PER SOLLEVAMENTO ABBEVERATOI (TIPO "TEDESCA" SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE CONTENITORE PER PRESA TIPO BITICINO MATIX) VEDI CARATTERISTICHE TECNICHE ALLEGATE.
- N. 1 AMPLIFICATORI TLC0 PER COLLEGAMENTO TRA PESA POLLI E CENTRALINA
- N. 2 AMPLIFICATORI TLC2 PER COLLEGAMENTO TRA PESA SILOS E CENTRALINA
- N. 1 PIATTI DI PESATURA SOSPESO PER POLLI PWS1
- N. 8 CELLE SILOS
- N. 1 CONTATORE ACQUA 1" (1 IMPULSO = 1 LITRO)

NOTA BENE:
CONSULTARE IL MANUALE D'INSTALLAZIONE PER IL CORRETTO ALLACCIAMENTO DEL SISTEMA QFARM. PER EVENTUALI SPOSTAMENTI CONSIDERARE SEMPRE 10CM IN PIU' DI CAVO IN OGNI SONDA

LA POSIZIONE DELLE PESA CAPI SONO DA CONDIVIDERE CON IL CLIENTE

LA POSIZIONE DELLE PESA CAPI SONO DA CONDIVIDERE CON IL CLIENTE

49500 CIRCA