



Nonno Nanni
Il nonno più buono che c'è

Latteria Montello S.p.A.

Via Fante d'Italia, 26 – 31040 GIAVERA del MONTELLO (TV)

Tel. +39 0422 8833 – Fax +39 0422 775090 – info@latteriamontello.com Reg. Imprese
(TV), Cod. Fisc., P.IVA (IT) 00283970267 – R.E.A. (TV) n. 97464

AMPLIAMENTO STABILIMENTO PER INCREMENTO PRODUZIONE FORMAGGI A PASTA FILATA E RICOTTA

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE All. "M" Analisi di autocontrollo su refluo in uscita dall'impianto di depurazione

Tecnici consulenti

arch. Giovanni Mangione
ing. Andrea Brisolin
per. ind. Lionello Colusso

LATTERIA MONTELLO S.p.A.

data: Ottobre 2026

Rev.: 00						Copia controllata
Data: 01.10.2026						
Pagine: ----						
Mod.: RS003-0	Data Rev.	Redazione	Verifica	Approvazione	N° Rev.	
Nome file:	All. M-Analisi autocontrollo refluo uscita impianto depurazione				Commessa:	0810726



Studio associato

arch. Giovanni Mangione
per. ind. Lionello Colusso

Centro Torri

Viale della Repubblica, 193/B
31100 Treviso - tel 0422-306099
e-mail: teseo@teseingegneria.it
p.iva 02382060263

Data Emissione 03/06/2026
N° Accettazione 26FI0013469-001

Spett.
LATTERIA MONTELLO SPA
VIA FANTE D'ITALIA, 26
31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)

RAPPORTO DI PROVA N° 26LB0069732

Campione	ACQUA DI SCARICO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Confezione	Bottiglia sterile/plastica/vetro
Luogo campionamento	Divisione La.Mo
Campionato da	Tecnico Epta Nord srl
Campionamento	* PG 5.7 ALL C4 rev 10 2024
Conservazione	Buona
Data campionamento	18/05/2026
Data arrivo	18/05/2026
T. campionamento (°C)	* +21,0
T. Arrivo (°C)	* +2,9
Data inizio prove	18/05/2026
Data fine prove	23/05/2026
Riferimenti	N. VERBALE DT 18/2026 - CAMPIONE: ACQUA DI SCARICO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - RECAPITO DEL CAMPIONE: ACQUA DI SCARICO INDUSTRIALE IN SUPERFICIE - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: ACQUA DI POZZO - PUNTO DI PRELIEVO: USCITA IMPIANTO DI DEPURAZIONE S1 - MODALITÀ CAMPIONAMENTO: MEDIO DALLE 8:30 ALLE 11:30 PER UN TOTALE DI 3 ORE - MODALITÀ DI TRASPORTO: IN FRIGORIFERO TERMOSTATO ATTIVO COLLEGATO ALLA BATTERIA DEL MEZZO

RISULTATI DELLE PROVE

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		8,2	±0,3		5,5÷9,5			18/05/2026
SOLIDI SOSPESI TOTALI APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/L	1			80	1		18/05/2026
RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/L	70	±10		160	20		18/05/2026
RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD5) APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003	mg/L O2	29	±2		40	5		23/05/2026
COLORUO (Cl) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	845	±130		1200	0,1		20/05/2026
FOSFORO TOTALE (P) APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	mg/L	7,87	±0,21		10	0,010		18/05/2026
AZOTO AMMONIACALE (NH4) APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/L	0,18	±0,03		15	0,05		18/05/2026
AZOTO NITRICO (N-NO3) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	6,4	±1,1		20	0,1		20/05/2026
AZOTO NITROSO (N-NO2) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/L	< 0,03			0,6	0,03		20/05/2026
SOSTANZE OLEOSE TOTALI (OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI) APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	mg/L	< 10			20	10		19/05/2026
FERRO UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,173	±0,047	99	2	0,005	0,002	19/05/2026
PIOMBO UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,001		103	0,2	0,001	0,0003	19/05/2026
RAME UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	< 0,001		98	0,1	0,001	0,0003	19/05/2026

RAPPORTO DI PROVA N° 26LB0069732

Prova Metodo di prova	U.M.	Valore	U	R%	L.Legge	LQ	LR	Data fine prova
ZINCO UNI EN ISO 15587-1: 2002 + UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,005	±0,002	102	0,5	0,005	0,002	19/05/2026
TENSIOATTIVI ANIONICI APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	mg/L	0,16	±0,02			0,10		18/05/2026
TENSIOATTIVI CATIONICI (CTAB) MI 1514 rev 4 2020	mg/L	0,06	±0,03			0,05		18/05/2026
TENSIOATTIVI NON IONICI (TRITON X-100) MI 1958 rev 3 2020	mg/L	< 0,10				0,10		18/05/2026
TENSIOATTIVI TOTALI APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + MI 1958 rev 3 2020 + MI 1514 rev 4 2020	mg/L	0,22	±0,05		2			18/05/2026
ESCHERICHIA COLI APAT CNR IRSA 7030 C Man 29 2003	UFC/100mL	25	[10 , 40]		5000 Val Cons			19/05/2026
* SAGGIO DI TOSSICITÀ ACUTA APAT CNR IRSA 8020 B Man 29/2003	%	0			50			22/05/2026

Dichiarazione di conformità

I risultati delle prove rientrano nei limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente, ove previsti.
Per valutare la conformità ai limiti di legge per le prove analizzate il Laboratorio non considera l'incertezza di misura associata al risultato come stabilito dalla regola decisionale riportata al paragrafo "Informazioni aggiuntive", ove non presenti specifiche disposizioni normative e/o documenti di riferimento vigenti.

Note alle prove

(*): Prova e campionamento non accreditati da ACCREDIA

SAGGIO DI TOSSICITÀ ACUTA: Percentuale di microrganismi immobili

Riferimenti Normativi

LIMITI DI LEGGE PER ACQUE DESTINATE ALLO SCARICO IN SUPERFICIE: Valori limite relativi alle acque di scarico in superficie secondo D. Lgs n. 152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 Parte III All.5 Tab. 3 s.m.i.

Legenda

MI: metodo interno, U.M.: unità di misura, U: incertezza di misura (l'incertezza estesa di misura calcolata dal laboratorio è da intendersi con un livello di fiducia di circa 95% e fattore di copertura K pari a 2, salvo nei casi diversamente specificati. Per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espressa con un numero massimo di 2 cifre significative, qualora documenti di riferimento definiscano specifiche prescrizioni per l'espressione del risultato di prova associato, l'incertezza segue quanto previsto dal documento di riferimento e potrebbe non essere riportata nel RdP; per le prove microbiologiche, in accordo con la ISO 19036, l'incertezza composta viene considerata pari allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio), L.Legge: limite di legge, LI: limite interno (non previsto dalla normativa vigente, stabilito dal Laboratorio e/o dal Cliente, valore guida e/o bibliografico, (limite da Manuale di autocontrollo secondo metodica HACCP e/o scheda tecnica del prodotto), R%: recupero medio percentuale (i risultati delle prove si intendono corretti con il fattore di recupero se dichiarato, salvo diversamente specificato dal Laboratorio), LQ: limite di quantificazione, LR: limite di rivelabilità, R-NR: rilevato-non rilevato, LMR: limite massimo di residuo, P-A: presenza-assenza, P-P: punto di prelievo, Valore: risultato di prova (per le prove chimiche e di biologia molecolare viene espresso con un numero di cifre decimali compatibili con quelle dell'incertezza di misura, ove presente; per le prove microbiologiche quantitative in alimenti, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 4 UFC/ml e < 10 UFC/ml, oppure ≥ 40 UFC/g e < 100 UFC/g. Per le prove microbiologiche quantitative in acque, il risultato è da considerarsi come stimato quando il valore è ≥ 3 UFC/ml e ≤ 9 UFC/ml). Il risultato delle prove microbiologiche con tecnica di prova "Conta in piastra" e "MPN" viene determinato applicando i calcoli previsti da UNI EN ISO 7218:2024, rispettivamente par. 11.2.7 e par. 11.3.8.

Informazioni aggiuntive

Epta Nord srl è iscritto al N°13 nell'elenco della regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari. Il valore associato alla somma di più prove viene calcolato mediante il criterio del lower bound (L.B.) salvo diversamente specificato dal Laboratorio. Il laboratorio segue quanto previsto dai documenti di riferimento nel formulare dichiarazioni di conformità dei risultati di prova ad una specifica. Qualora questi non diano indicazioni, il laboratorio non considera l'intervallo definito dall'incertezza estesa (ILAC-G8 par. 4.2.1). Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive. I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova; qualora il campionamento sia effettuato dal cliente si riferiscono al campione sottoposto a prova così come ricevuto. Il Laboratorio è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente Rapporto di Prova, ad eccezione delle informazioni fornite dal cliente. Il Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione del Laboratorio.

Dott.ssa Chim. ELISA BISSACCO
Responsabile Prove Chimiche e di Biologia Molecolare
Ordine Interprov. Chimici del Veneto n. 741 sez. A dell'Albo
Firma digitale autorizzata dall'Ordine dei Chimici

Dott.ssa GESSICA DESTRO
Responsabile Prove Microbiologiche
Ordine dei Biologi del Veneto, del Friuli Venezia Giulia
e del Trentino Alto Adige n. Tri_A1320.
Firma digitale autorizzata dall'Ordine dei Biologi

Il Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Elisa Bissacco